



№ п/п	Наименование ТСи оборудования	Кол-во	Период-сть	январь												Прим.			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
3.2	УЭРМ-Д 31-50	22	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2		
3.3	УЭРМ-Д 51-50	24	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2		
4.	<b>Распределительная панель 3</b> Меркурий 230 АРТ2-01 (2 шт.) (рабочее освещение подъездов, лифтовых холлов, шахт лифта, освещение коридоров кладовых помещений, раб. освещение шитовой)	1		ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	
4.1	ЩВС 1-4 (вентиляция жилого дома)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.2	ЩОВ (щит эл. обогрева воронок)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.3	ЩХЖН (щит питания хоз. и канал. насосов)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.4	ЩВС 2-4 (вентиляция общественных помещений)		регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.5	ЩМ (щиты механизации общест. пом.)		регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.6	ЩВООП			ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.7	ЩОКТП (освещение коридоров кладовых)	5	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО
4.8	ЯУО (щит управления рабочим освещением)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО

№ п/п	Наименование ТС и оборудования	Кол-во	Период-сть	январь												Прим.		
				январь	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек			
5.	<b>Панель Ввод 1; 2 АВР (1-я категория)</b> Меркурий-230 АРТ-03СН Т.г.300/5	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	
6.	<b>Распределительная панель 1 1-я категория</b> (лифтовое оборудование, аварийное освещение, эвакуационное освещение входов в подъезды, указатели, питание систем дымоудаления и подпора воздуха, ИТП,			ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	
6.1	ЩУ-ЩД 1; 2; 3; 4; 5	5	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО	
6.2	ЩПССТ (Щит питания слабых токов)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО	
6.3	Щит питания аварийного освещения (ЯУАО)	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО	
6.4	ВУЛ 1; 2; 3; 4; 5. (питание станции управления лифтом)	5	регламент	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-3	ЕТО	ЕТО	

### 10. Светотехническое оборудование.

1	Светильник потолочный с люминисцентными лампами 2x18	384	регламент	ЕТО	ТО2	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО								
2	Светильник потолочный с люминисцентными лампами 2x36	2	регламент	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО								

№ п/п	Наименование ТС и оборудования	Кол-во	Период-сть	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Прим.
3	Светильник потолочный с Л.Н. антивандальный НБУ 12-75-801	12	регламент	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО
4	Светильник настенный НРББ64-60--111	75	регламент	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО
5	Указатель номера дома ДВУ 69-30х1-001	1	регламент	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО
6	Светильник с Л.Л. НПП-2603А	50	регламент	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО
7	Светильник с Л.Л. с автономным источником питания ЛВО 42	45	регламент	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-2	ЕТО	ЕТО	ЕТО	ТО-1 производятся по результатам ЕТО

®Примечание: ЕТО- ежедневный технический осмотр (Ежедневные технические осмотры производятся один раз в сутки: с 8-30 до 9-30 ); ТО-1 ежемесячное ТО; ТО-2 полугодное ТО; ТО-3 годовое ТО.

**Регламент технического обслуживания  
систем электроснабжения электрооборудования жилого дома: мкр-н «Ракитня»,  
пр-д Ветеранов, д. 10, корп. 4.**

№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения	Примечание
1.	Внешний осмотр линий электрических сетей, арматуры электрооборудования в технических помещениях	Ежедневно	ЕТО
2.	Визуальный осмотр электрооборудования и электропроводки наружного освещения на отдельно стоящих опорах и на конструкциях здания.	Ежедневно	ЕТО
3.	Проверка состояния освещения в техническом подполье и на тех. Этаже.	Ежедневно	ЕТО
4.	Визуальный осмотр и проверка исходного положения выключателей, автоматов в электрощитовых (ВРУ 1; 2)	Ежедневно	ЕТО
5.	Выборочная проверка освещения в местах общего пользования, лестницах, мусорокамерах.	Ежедневно	ЕТО
6.	Проверка срабатывания автоматического отключения вечернего и ночного освещения	Ежедневно	ЕТО
7.	Выполнение работ по текущему ремонту систем электроснабжения здания, наружного освещения (по заявкам)	Ежедневно	ЕТО
8.	Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки	1 раз в месяц	ТО-1
9.	Внешний осмотр распределительных шкафов; (УЭРМ)	1 раз в месяц	ТО-1
10.	Проверка исправности и снятие показаний электросчетчиков	1 раз в месяц	ТО-1
11.	Обслуживание этажных распределительных шкафов (УЭРМ)	1 раз в полгода	ТО-2
12.	Обслуживание системы освещения мест общего пользования	1 раз в полгода	ТО-2
13.	Обслуживание вводного распределительного устройства (ВРУ 1; ВРУ 2)	1 раз в год	ТО-3
14.	Обслуживание шкафов управления	1 раз в год	ТО-3
15.	Обслуживание электрооборудования и электропроводки	1 раз в год	ТО-3

	наружного освещения на отдельно стоящих опорах и на конструкциях здания.		
16.	Промывка и протирка световых домовых знаков, уличных и др. указателей;	1 раз в полгода	ТО-2
17.	Ремонт отдельных электроприемников.	По мере необходимости	
18.	Производство оперативных переключений	По мере необходимости	
19.	Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов	По заявке	
20.	Запись в журнале технического обслуживания о проделанной работе	По мере выполнения работ	

Инженер эксплуатации Полищук А.В.

