

НОМЕР АБОНЕНТА:
АДРЕС УСТАНОВКИ:

ООО «УЛ-Водоканал»
Подача: F Система 1

ТЭП-104 Зав. N 1543461

G1 ДУ32 0.075 - 30.00 м3/ч

G2 ДУ32 0.075 - 30.00 м3/ч

Q = M1(t1 - t0)

Копия

Радушная 917

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

за период с 21/11/22 по 20/12/22

ДАТА	Q	M1	M2	M1-M2	Tn	To	Pn	Po	Tнар,ч
дд/мм/гг	Гкал	т	т	т	С	С	МПа	МПа	час
21/11/22	8.373	366.18	317.70	+48.48	84.96	62.19	0.90	0.51	24.00
22/11/22	8.223	376.75	326.14	+50.61	83.85	62.13	0.90	0.51	24.00
23/11/22	7.220	285.50	248.16	+37.33	82.74	57.56	0.90	0.51	24.00
24/11/22	8.016	350.65	303.47	+47.17	83.44	60.68	0.90	0.51	24.00
25/11/22	8.617	383.68	331.34	+52.34	85.88	63.53	0.90	0.51	24.00
26/11/22	8.675	390.42	336.50	+53.92	85.39	63.28	0.90	0.51	24.00
27/11/22	8.621	390.14	335.67	+54.47	85.11	63.11	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	57.74	2543.3	2199.0	+344.3	84.56	61.96	0.90	0.51	168.0
28/11/22	8.402	369.12	317.64	+51.48	84.79	62.13	0.90	0.51	24.00
29/11/22	8.629	362.78	312.74	+50.04	86.33	62.66	0.90	0.51	24.00
30/11/22	8.939	335.05	289.57	+45.49	89.72	63.15	0.90	0.51	24.00
01/12/22	9.303	322.62	279.24	+43.38	91.92	63.21	0.90	0.51	24.00
02/12/22	9.624	346.88	299.59	+47.29	93.04	65.42	0.90	0.51	24.00
03/12/22	9.636	347.28	299.65	+47.63	92.71	65.09	0.90	0.51	24.00
04/12/22	9.574	347.66	299.88	+47.78	92.33	64.91	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	64.11	2431.4	2098.3	+333.1	90.03	63.78	0.90	0.51	168.0
05/12/22	9.592	323.60	279.68	+43.92	93.44	63.92	0.90	0.51	24.00
06/12/22	9.526	326.49	282.07	+44.43	93.29	64.24	0.90	0.51	24.00
07/12/22	9.315	330.84	285.51	+45.34	92.42	64.39	0.90	0.51	24.00
08/12/22	9.420	338.13	291.57	+46.56	92.03	64.29	0.90	0.51	24.00
09/12/22	9.596	367.11	315.69	+51.42	91.70	65.69	0.90	0.51	24.00
10/12/22	9.269	369.35	317.08	+52.27	90.21	65.23	0.90	0.51	24.00
11/12/22	9.151	373.41	320.04	+53.37	89.40	65.01	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	65.87	2428.9	2091.6	+337.3	91.71	64.71	0.90	0.51	168.0
12/12/22									
13/12/22									
14/12/22									
15/12/22									
16/12/22									
17/12/22									
18/12/22									
ИТОГО:	0.00	0.0	0.0	+0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
19/12/22									
20/12/22									
ИТОГО:	0.00	0.0	0.0	+0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
ИТОГО:	187.72	7403.6	6388.9	+1014.7	88.70	63.46	0.90	0.51	504.0
		+1014.70		-0	25.24				

Общее время работы системы, ч = Tнар. + Tmin + Tmax + Tdmin + Tгн.

504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество тепла, Гкал Q = Qt/c + Qmin + Qmax + Qсм. + Qt/в + Qсан.ут.

= 187.72 + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Показания интеграторов на	20/11/22 24:00	11/12/22 24:00	Разность		12/12/22 10:59
Расход тепла Q, Гкал	13858.284	14045.986	187.722	:	14049.957
Расход теплоносителя M1, т	539942.28	547345.92	7403.64	:	547523.14
Расход теплоносителя M2, т	605287.71	611676.65	6388.94	:	611828.14
Время наработки Tнар, ч	84600.53	85104.54	504.00	:	85115.53
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tгн, ч			216.00	:	

v2R.40

Подпись потребителя

Подпись поставщика