

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1
 Адрес потребителя Ракишня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

refn 1

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.11	6.85910	60.3	50.7	715.847	24.00
22.11	6.64975	59.5	50.3	719.741	24.00
23.11	5.67368	55.3	47.4	715.655	24.00
24.11	6.65196	59.4	50.2	721.862	24.00
25.11	7.57369	64.0	53.4	715.752	24.00
26.11	7.80946	64.5	53.7	720.721	24.00
27.11	7.49945	63.4	52.9	716.243	24.00
28.11	7.13089	62.0	52.0	707.303	23.51
29.11	6.58213	57.2	48.0	710.338	23.67
30.11	9.01075	68.5	56.1	725.448	24.00
01.12	9.61630	69.8	56.4	716.484	24.00
02.12	9.81949	67.5	54.0	728.988	24.00
03.12	9.79725	67.3	53.7	724.245	24.00
04.12	9.71567	66.9	53.6	728.942	24.00
05.12	9.94245	68.0	54.3	723.683	24.00
06.12	9.61056	67.1	53.7	716.335	24.00
07.12	9.57717	66.8	53.6	722.585	24.00
08.12	9.43534	66.4	53.6	735.568	24.00
09.12	8.07998	61.5	50.3	722.778	24.00
10.12	7.67025	59.8	49.4	736.745	24.00
11.12	7.04651	57.4	47.7	722.242	24.00
12.12	5.78894	52.8	44.7	711.042	24.00
13.12	6.09890	53.3	45.1	743.636	23.99
14.12	7.71034	60.3	49.4	711.708	24.00
Итого	191.35001	62.5'	51.4'	17313.891	575.17

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 576.00ч = 575.17ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.82ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
15-12-22 00:00	10090.02771	1155010.983	37509.85
21-11-22 00:00	9898.67770	1137697.092	36934.68
Итого	191.35001	17313.891	575.17

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 576.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

18.12.22 Подпись _____