

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика  
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Абонент Отопление 2  
 Телефон \_\_\_\_\_

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938  
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.11	7.09027	60.4	48.9	618.027	24.00
22.11	6.93185	59.6	48.5	623.041	24.00
23.11	5.95582	55.4	45.8	620.829	24.00
24.11	6.97240	59.5	48.3	624.210	24.00
25.11	7.97352	64.1	51.3	620.402	24.00
26.11	8.19411	64.6	51.5	624.080	24.00
27.11	7.86478	63.5	50.8	619.966	24.00
28.11	7.47722	62.1	49.9	610.006	23.52
29.11	6.85904	57.3	46.1	613.069	23.78
30.11	9.27274	68.6	53.7	622.193	24.00
01.12	10.09692	69.9	53.7	622.193	24.00
02.12	10.29873	67.6	51.2	626.026	24.00
03.12	10.18324	67.4	51.0	620.680	24.00
04.12	10.07759	67.0	50.9	624.175	24.00
05.12	10.36476	68.1	51.4	620.875	24.00
06.12	9.99557	67.2	51.0	614.129	24.00
07.12	9.93248	66.9	50.9	619.668	24.00
08.12	9.80298	66.5	51.0	632.621	24.00
09.12	8.38110	61.6	48.1	619.845	24.00
10.12	7.98602	59.9	47.2	631.075	24.00
11.12	7.32177	57.5	45.7	619.748	24.00
12.12	6.07252	52.9	43.0	611.705	24.00
13.12	6.37313	53.4	43.4	637.973	23.99
14.12	8.03408	60.4	47.3	613.195	24.00
<b>Итого</b>	<b>199.51264</b>	<b>62.6'</b>	<b>49.2'</b>	<b>14909.731</b>	<b>575.29</b>

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 576.00ч = 575.29ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.70ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
15-12-22 00:00	10491.54997	1011508.560	37849.39
21-11-22 00:00	10292.03733	996598.829	37274.10
<b>Итого</b>	<b>199.51264</b>	<b>14909.731</b>	<b>575.29</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 576.00ч  
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

18.12.22 Подпись \_\_\_\_\_