

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО Ул-Трансавтоматизация
Ветеранов 10 кор 3

Абонент
Телефон

Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11	7.03043	56.8	48.8	876.992	24.00
22-11	6.74262	55.8	48.0	867.791	24.00
23-11	5.79313	51.7	45.0	865.167	24.00
24-11	6.85278	55.6	47.7	869.508	24.00
25-11	7.70895	59.4	50.4	864.403	24.00
26-11	7.81383	59.5	50.5	867.915	24.00
27-11	7.60808	58.7	50.0	866.818	24.00
28-11	7.59393	58.3	49.6	871.390	24.00
29-11	7.13986	56.1	47.6	837.981	23.15
30-11	9.87555	67.3	55.9	867.252	24.00
01-12	10.69757	70.5	58.1	860.344	24.00
02-12	10.07592	67.6	55.7	850.638	24.00
03-12	9.99671	67.0	55.2	847.335	24.00
04-12	9.34680	64.5	53.5	850.729	24.00
05-12	10.12816	67.9	55.9	845.364	24.00
06-12	9.33400	64.9	54.0	851.884	24.00
07-12	9.34619	64.3	53.3	850.117	24.00
08-12	9.33958	64.7	53.8	853.560	24.00
09-12	7.78341	58.9	49.7	849.328	24.00
10-12	7.45470	57.4	48.6	855.078	24.00
11-12	6.73547	54.3	46.3	851.608	24.00
12-12	5.45070	49.1	42.7	847.920 #	24.00
13-12	5.73076	49.7	43.0	861.665	24.00
14-12	7.51455	57.2	48.4	849.696	24.00
Итого	193.09378	59.9'	50.4'	20580.483	575.15

Tотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t (мин) + Tэл.пит + Tпроч.ав.
576.00ч = 575.15ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.84ч + 0.00ч + 0.01ч

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
15-12-22 00:00	10522.39490	1321756.763	40076.77
21-11-22 00:00	10329.30112	1301176.280	39501.62
Итого	193.09378	20580.483	575.15

Расшифровка ошибок:
() параметр (min
() параметр) max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Табл = 576.00ч

Обновление 2.49 05-06-14 13ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 D=B1 (H1-H2)

18-12-22 Подпись

