

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.**

Название потребителя _____
Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____

ООО УК «Восток-ТрансГаз»
Ветеранов д 10 корп 4

Объект _____
Телефон _____

Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881

Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-11	6.33410	56.9	49.3	837.934	24.00
22-11	6.26941	55.8	48.6	861.465	24.00
23-11	5.34287	51.8	45.5	856.245	24.00
24-11	6.29356	55.7	48.4	860.953	24.00
25-11	7.13436	59.4	51.1	857.368	24.00
26-11	7.23997	59.6	51.2	861.436	24.00
27-11	7.02771	58.8	50.6	855.109	24.00
28-11	6.93620	58.3	50.3	859.819	24.00
29-11	6.54593	56.2	48.2	829.014	23.20
30-11	9.23954	67.4	56.7	864.304	24.00
01-12	10.33826	70.5	58.7	869.229	24.00
02-12	10.26455	67.7	56.2	894.557	24.00
03-12	10.18134	67.1	55.7	891.179	24.00
04-12	9.56148	64.6	53.9	896.622	24.00
05-12	10.46895	68.0	56.2	892.352	24.00
06-12	9.54247	65.0	54.4	894.930	24.00
07-12	9.39193	64.4	53.8	890.096	24.00
08-12	9.42733	64.8	54.2	894.268	24.00
09-12	7.82156	58.9	50.1	888.795	24.00
10-12	7.41566	57.4	49.1	892.722	24.00
11-12	6.69698	54.3	46.8	887.449	24.00
12-12	5.31921	49.2	43.2	882.524	24.00
13-12	5.61819	49.8	43.5	894.364	24.00
14-12	7.44481	57.3	48.9	884.451	24.00
Итого	187.85637	60.0'	50.9'	20997.185	575.20

T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
576.00ч = 575.20ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.79ч + 0.00ч + 0.01ч

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
15-12-22 00:00	10393.15726	1355224.251	40083.16
21-11-22 00:00	10205.30089	1334227.066	39507.96
Итого	187.85637	20997.185	575.20

Расшифровка ошибок:
() параметр (min
() параметр) max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

T_{общ} = 576.00ч

Обновление 2.49 05-06-14 13ч ✓ ИС-М-2.49 / ИС-Р-2.48 Q=61 (Н1-Н2)

18-12-22 Подпись _____

