

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 22 г.**

Название потребителя ООО "УФ-СтройПромАвтоМатика" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя №9 Восточной ул 28 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-11	7.4787	61.0	51.1	755.81	754.34	0.00	1.47
22-11	7.1848	60.0	50.3	742.01	740.42	0.00	1.59
23-11	6.7916	58.7	49.6	741.25	739.66	0.00	1.59
24-11	7.8172	62.8	52.4	754.30	752.66	0.00	1.64
25-11	8.5315	65.8	54.3	741.97	740.34	0.00	1.63
26-11	8.4590	65.3	54.0	753.52	751.86	0.00	1.66
27-11	8.1972	64.3	53.2	741.79	740.15	0.00	1.64
28-11	8.2125	64.3	53.4	751.73	749.98	0.00	1.75 #
29-11	8.3112	64.9	53.5	725.82	724.10	0.00	1.72
30-11	8.7294	66.1	54.1	726.15	724.45	0.00	1.70
01-12	8.9530	66.4	54.0	726.03	724.31	0.00	1.72
02-12	8.8412	65.7	53.9	751.61	749.88	0.00	1.73
03-12	8.8985	65.6	53.9	764.82	763.02	0.00	1.80
04-12	8.7713	65.3	53.8	764.65	762.83	0.00	1.82
05-12	8.9086	66.0	53.9	738.68	736.93	0.00	1.75
06-12	8.7924	65.4	53.6	751.68	749.88	0.00	1.80
07-12 T	8.4271	63.9	52.5	736.26	734.41	0.00	1.85
08-12	8.4992	64.2	52.9	751.05	748.96	0.00	2.09
09-12	8.3565	64.5	53.2	738.45	736.41	0.00	2.04
10-12	7.8670	63.1	52.3	725.22	723.25	0.00	1.97
11-12	7.3509	61.3	51.1	724.78	722.86	0.00	1.92
12-12 T	5.7568	54.9	47.5 <	689.06 <	687.44	0.00	1.62
13-12	6.5761	57.9	49.1	745.42	743.96	0.00	1.46
14-12	7.5691	62.3	52.0	732.69	731.29	0.00	1.40
15-12	7.9518	63.5	52.9	758.27	756.88	0.00	1.39
<b>Итого</b>	<b>201.2326</b>	<b>63.4</b>	<b>52.5</b>	<b>18533.02</b>	<b>18490.27'</b>	<b>42.75</b>	<b>598.27</b>

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 600.00ч = 598.27ч + 1.62ч + 0.00ч + 0.08ч + 0.31ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
16-12-22 00:00	5212.5903	660138.31	658851.79	20212.80
21-11-22 00:00	5011.3577	641605.29	640361.52	19614.53
<b>Итого</b>	<b>201.2326</b>	<b>18533.02</b>	<b>18490.27'</b>	<b>598.27</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 600.00ч

16-12-22 Подпись \_\_\_\_\_

