

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"
 Адрес потребителя Ракишня к.1,2
 Ответственное лицо Корн 1

Абонент Отопление 1
 Телефон _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.10	4.17160	48.3	42.4	712.751	24.00
22.10	3.26361	44.7	39.5	637.569	21.24
23.10	3.86346	46.0	40.6	720.707	24.00
24.10	3.83172	45.7	40.4	722.370	23.99
25.10	5.07124	52.1	45.1	715.820	24.00
26.10	4.35031	49.0	42.9	717.041	24.00
27.10	4.17119	47.9	42.1	713.588	24.00
28.10	3.46918	44.6	39.7	717.030	24.00
29.10	2.88508	41.2	37.2	714.832	24.00
30.10	3.56621	44.2	39.3	722.642	24.00
31.10	5.25781	53.2	45.9	717.451	24.00
01.11	5.13466	52.5	45.4	720.517	23.99
02.11	4.85322	50.7	44.0	718.298	24.00
03.11	6.13279	56.6	48.1	722.648	24.00
04.11	6.20673	57.2	48.6	720.139	24.00
05.11	5.85549	55.6	47.4	720.949	24.00
06.11	5.88909	55.5	47.3	717.604	24.00
07.11	5.32099	53.3	45.9	718.512	24.00
08.11	4.50097	49.4	43.2	717.652	24.00
09.11	3.28662	43.5	38.9	717.320	24.00
10.11	3.05526	41.9	37.6	718.484	24.00
11.11	3.06790	41.8	37.5	718.606	24.00
12.11	3.08059	41.8	37.5	718.387	24.00
13.11	3.45460	43.5	38.7	717.616	24.00
14.11	5.37417	53.1	45.6	721.530	24.00
15.11	5.92997	55.7	47.4	720.338	24.00
16.11	6.66144	59.5	50.2	720.527	24.00
17.11	6.96508	60.9	51.2	718.508	24.00
18.11	7.87055	64.9	54.0	721.590	24.00
19.11	8.18765	66.2	54.8	717.884	24.00
20.11	6.98275	60.7	51.0	715.472	24.00
Итого	151.71193	51.0'	44.2'	22194.382	741.22

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 741.22ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.06ч + 2.70ч + 0.02ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11-22 00:00	9898.67770	1137697.092	36934.68
21-10-22 00:00	9746.96577	1115502.710	36193.46
Итого	151.71193	22194.382	741.22

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (H1-H2)

21.11.22 Подпись 