

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня К.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.10	4.35537	48.4	41.3	615.615	24.00
22.10	3.36948	44.8	38.6	548.560	# 21.24
23.10	3.95768	46.1	39.7	619.896	24.00
24.10	3.95019	45.8	39.4	622.206	23.99
25.10	5.22455	52.3	43.8	617.830	24.00
26.10	4.57897	49.1	41.8	621.542	24.00
27.10	4.36447	48.0	40.9	618.358	24.00
28.10	3.62873	44.7	38.8	622.671	24.00
29.10	2.99929	41.3	36.5	618.122	24.00
30.10	3.67291	44.3	38.4	621.660	24.00
31.10	5.42458	53.3	44.6	622.871	24.00
01.11	5.28227	52.6	44.1	621.107	24.00
02.11	4.95521	50.8	42.8	615.279	24.00
03.11	6.19874	56.7	46.7	619.605	24.00
04.11	6.28336	57.3	47.1	617.117	24.00
05.11	5.94151	55.7	46.0	616.208	24.00
06.11	5.93405	55.6	46.0	614.858	24.00
07.11	5.44937	53.4	44.6	617.013	24.00
08.11	4.65197	49.5	41.9	614.498	24.00
09.11	3.44611	43.6	38.0	616.688	24.00
10.11	3.18548	42.0	36.8	615.663	24.00
11.11	3.18160	41.9	36.7	614.914	24.00
12.11	3.16923	41.9	36.7	613.933	24.00
13.11	3.54511	43.6	37.9	614.758	24.00
14.11	5.51982	53.1	44.2	618.755	24.00
15.11	6.07132	55.8	45.9	617.523	24.00
16.11	6.86384	59.6	48.5	619.567	24.00
17.11	7.17110	61.0	49.3	617.239	24.00
18.11	8.10049	65.0	51.9	618.861	24.00
19.11	8.41159	66.3	52.6	617.443	24.00
20.11	7.24225	60.8	49.1	619.391	24.00
Итого	156.13064	51.1'	42.9'	19089.751	741.23

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 741.23ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.07ч + 2.70ч + 0.00ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11-22 00:00	10292.03733	996598.829	37274.10
21-10-22 00:00	10135.90669	977509.078	36532.87
Итого	156.13064	19089.751	741.23

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

21.11.22 Подпись