

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.**

Название потребителя \_\_\_\_\_  
Адрес потребителя \_\_\_\_\_  
Ответственное лицо \_\_\_\_\_

*Ул. Строительная*  
*Ракетная в 3, 4 Корп 5*

Абонент \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

Расход под 0,160, 40.000 м<sup>3</sup>/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер. ном. 140881  
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-10	3.96037	45.7	41.1	870.364	24.00
22-10	3.73663	44.6	40.3	870.193	24.00
23-10	3.77777	44.6	40.3	870.782	24.00
24-10	3.86169	44.9	40.4	867.352	23.99
25-10	4.87451	49.9	44.2	861.074	24.00
26-10	4.23629	46.8	41.8	858.119	24.00
27-10	4.25680	46.5	41.6	862.489	24.00
28-10	3.77951	44.4	40.0	863.900	24.00
29-10	3.74286	44.8	40.5	870.944	24.00
30-10	3.76418	45.1	40.8	868.111	24.00
31-10	4.44985	47.7	42.6	871.752	24.00
01-11	4.50984	47.5	42.3	869.234	24.00
02-11	4.52923	47.3	42.0	870.628	24.00
03-11	5.66265	52.1	45.6	875.264	24.00
04-11	5.81603	53.1	46.5	876.134	24.00
05-11	5.51535	51.4	45.1	874.171	24.00
06-11	5.65558	51.9	45.5	876.958	24.00
07-11	5.08920	49.5	43.7	873.903	24.00
08-11	4.42368	46.3	41.3	878.486	24.00
09-11	4.18038	45.2	40.5	878.448	24.00
10-11	4.00906	45.0	40.4	878.165	24.00
11-11	3.95539	44.9	40.4	875.324	24.00
12-11	3.84107	44.8	40.4	876.247	24.00
13-11	3.84346	44.7	40.4	880.986	24.00
14-11	4.80291	48.2	42.8	886.667	24.00
15-11	5.72729	51.8	45.3	885.944	24.00
16-11	6.87113	56.2	48.5	891.004	24.00
17-11	7.20092	57.7	49.6	884.862	24.00
18-11	8.01167	60.6	51.6	889.989	24.00
19-11	8.65958	63.8	53.9	876.777	24.00
20-11	7.05129	56.9	49.0	890.647	24.00
<b>Итого</b>	<b>153.79617</b>	<b>49.2'</b>	<b>43.5'</b>	<b>27124.918</b>	<b>743.99</b>

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta\_t(мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч. ав.}$   
 $744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-11-22 00:00	10329.30112	1301176.280	39501.62
21-10-22 00:00	10175.50495	1274051.362	38757.63
<b>Итого</b>	<b>153.79617</b>	<b>27124.918</b>	<b>743.99</b>

Расшифровка ошибок:  
 ( ) параметр ( min  
 ( ) параметр ) max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t ( min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тошщ = 744.00ч