

**РЕСЧЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСЧИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.**

Название потребителя: ООО «УК-Специализация» Абонент _____
 Адрес потребителя: №3 Восточный 912 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель: ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366 Расход под 0.40, 100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца: 24 Отчетное время: 00:00 Расход обр 0.40, 100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	Вход [°C]	Выход [°C]	Вход [тонн]	Выход [тонн]	Вход-Выход [тонн]	Тнар [час]
21-10	5.7323	52.5	44.5	713.91	713.19	0.00	0.72
22-10	5.0493	49.5	42.2	699.90	699.36	0.00	0.54
23-10	5.2303	50.1	42.7	703.67	703.38	0.00	0.29
24-10	5.3180	50.2	42.9	730.85	730.31	0.00	0.54
25-10	6.1656	54.4	45.6	691.56	689.81	0.00	1.75
26-10	5.7649	52.5	44.4	714.42	713.11	0.00	1.31
27-10	5.5021	51.5	43.7	681.62	682.47	0.00	1.13
28-10	4.0382	46.2	39.9	695.52	694.79	0.00	0.73
29-10	3.1646	42.2	37.2	532.67	532.45	0.00	0.24
30-10	4.7053	48.1	41.2	618.48	617.93	0.00	0.55
31-10	6.6492	56.5	47.3	720.37	719.26	0.00	1.11
01-11	6.0405	55.3	45.3	637.64	636.88	0.00	0.76
02-11	6.4009	55.1	46.2	718.91	718.29	0.00	0.62
03-11	7.4593	59.5	48.9	704.94	704.45	0.00	0.49
04-11	7.3916	59.6	48.9	692.39	691.88	0.00	0.51
05-11	7.1371	58.5	48.1	692.01	691.51	0.00	0.50
06-11	7.3881	59.3	48.6	691.70	691.20	0.00	0.50
07-11	6.6847	56.4	46.8	691.72	691.35	0.00	0.37
08-11	5.7491	52.7	44.3	692.14	691.80	0.00	0.34
09-11	3.8145	44.8	39.2	605.42	605.16	0.00	0.26
10-11	3.9670	44.8	39.1	647.25	647.00	0.00	0.25
11-11	4.0188	45.3	39.3	645.69	645.23	0.00	0.46
12-11	3.3666	43.0	37.8	545.15	544.54	0.00	0.61
13-11	4.5495	47.4	40.8	657.63	657.21	0.00	0.42
14-11	6.5800	55.9	46.4	689.71	689.05	0.00	0.66
15-11	7.4525	59.4	48.8	696.85	696.37	0.00	0.48
16-11	7.8011	60.5	49.7	723.55	723.22	0.00	0.33
17-11	7.9371	60.9	49.9	720.92	720.61	0.00	0.31
18-11	8.1023	61.2	49.9	720.21	719.89	0.00	0.32
19-11	8.1824	61.2	49.4	695.95	695.53	0.00	0.42
20-11	8.0072	61.0	49.3	686.03	685.60	0.00	0.43
Итого	185.3494	53.5	44.8	20962.80	20944.85	17.95	716.97

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_тмин + Тэл.пит + Тпроч.ая.
 744.00ч = 716.97ч + 0.00ч + 0.00ч + 26.76ч + 0.00ч + 0.27ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Вход [тонн]	Выход [тонн]	Тнар [час]
21-11-22 00:00	4388.9749	476813.69	476205.64	17723.51
21-10-22 00:00	4203.6255	455850.89	455260.79	17006.54
Итого	185.3494	20962.80	20944.85	716.97

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч