

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 22 г.**

Название потребителя: ООО «СК - Стратегическая энергетика» абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя: № 3 Восточный д 28. Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо: \_\_\_\_\_

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-10	5,3279	52,6	45,5	745,33	743,53	0,00	1,60
22-10	4,6104	49,5	43,1	720,05	718,32	0,00	1,73
23-10	4,7467	50,2	43,6	719,42	717,69	0,00	1,73
24-10	4,8270	50,2	43,7	745,95	744,23	0,00	1,72
25-10	5,6679	54,4	46,6	713,89	712,35	0,00	1,54
26-10	5,2671	52,5	45,4	734,71	733,06	0,00	1,65
27-10	5,0157	51,6	44,7	702,34	700,73	0,00	1,61
28-10	3,6330	46,3	40,8 <	603,09 <	602,00	0,00	1,09 #
29-10	2,8766	42,3	37,9	540,61	539,47	0,00	1,14
30-10	4,2964	48,0	41,9	633,40	632,10	0,00	1,30
31-10	6,1190	56,6	48,5	754,36	752,90	0,00	1,46
01-11	5,4836	54,3	47,3 <	666,11 <	665,29	0,00	0,82 #
02-11	5,8643	55,2	47,4	757,93	757,16	0,00	0,77
03-11	6,8762	59,5	50,2	744,47	743,12	0,00	1,35
04-11	6,8451	59,7	50,3	729,34	727,98	0,00	1,36
05-11	6,5853	58,5	49,4	728,83	727,49	0,00	1,34
06-11	6,7975	59,4	50,0	728,96	727,61	0,00	1,35
07-11	6,1001	56,5	48,1	728,01	726,69	0,00	1,32
08-11	5,2454	52,7	45,5	726,98	725,56	0,00	1,42
09-11	3,4673	44,9	40,0	627,03	625,80	0,00	1,23
10-11	3,6146	44,8	39,8	668,41	667,37	0,00	1,04
11-11	3,7000	45,3	40,1	671,10	670,03	0,00	1,07
12-11	3,0812	43,0	38,5 <	561,88 <	560,95	0,00	0,93 #
13-11	4,1777	47,4	41,6	683,32	682,16	0,00	1,16
14-11	6,0400	55,9	47,6	725,43	724,03	0,00	1,40
15-11	6,7980	59,5	50,2	736,33	734,87	0,00	1,46
16-11	7,2369	60,6	51,1	766,32	764,72	0,00	1,60
17-11	7,3986	61,0	51,3	768,82	767,18	0,00	1,64
18-11	7,5721	61,2	51,3	769,81	768,18	0,00	1,63
19-11	7,6370	61,3	50,9	741,18	739,69	0,00	1,49
20-11	7,4538	61,0	50,8	730,23	728,79	0,00	1,44
Итого	170,3824	53,5	46,0	21873,64	21831,05		42,59

Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_t(мин) + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
 744,00ч = 712,55ч + 2,34ч + 0,00ч + 28,80ч + 0,14ч + 0,17ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-11-22 00:00	5011,3577	641605,29	640361,52	19614,53
21-10-22 00:00	4846,9753	619731,65	618530,47	18901,98
Итого	170,3824	21873,64	21831,05	712,55

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 744,00ч