

АДРЕС: Прокшера 96
 ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО УК "Среднеуральская"
 ТИП ТСЧ: ПАГИКА НОМЕР АБОНЕНТА: 000 НОМЕР ТСЧ: МТ9100038

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло, Закрытая 2 канальная
 за период с 21/03/23 по 20/04/23

мл

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШЕЧКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tr, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/03	2.369	736.804	736.726	46.42	43.20	3.22	—	—	—	24.00	0.078	0.000	—
22/03	2.334	736.126	736.050	46.06	42.88	3.18	—	—	—	24.00	0.076	0.000	—
23/03	2.241	736.884	736.809	45.52	42.47	3.05	—	—	—	24.00	0.075	0.000	—
24/03	1.877	733.640	733.586	42.43	39.87	2.56	—	—	—	23.93	0.054	0.000	3
25/03	1.982	736.217	736.146	43.28	40.58	2.70	—	—	—	24.00	0.071	0.000	—
26/03	1.980	735.043	734.982	43.14	40.44	2.70	—	—	—	24.00	0.061	0.000	—
27/03	2.027	735.309	735.242	43.34	40.58	2.76	—	—	—	24.00	0.067	0.000	—
28/03	2.148	736.124	736.033	44.48	41.56	2.92	—	—	—	24.00	0.091	0.000	—
29/03	2.105	735.339	735.247	44.42	41.55	2.87	—	—	—	24.00	0.092	0.000	—
30/03	2.222	734.914	734.830	44.68	41.66	3.03	—	—	—	24.00	0.084	0.000	—
31/03	2.428	733.734	733.657	46.02	42.71	3.32	—	—	—	24.00	0.077	0.000	—
01/04	2.280	734.652	734.576	44.87	41.76	3.11	—	—	—	24.00	0.075	0.000	—
02/04	2.015	734.790	734.711	43.11	40.36	2.75	—	—	—	24.00	0.079	0.000	—
03/04	2.094	733.961	733.885	44.07	41.21	2.86	—	—	—	24.00	0.076	0.000	—
04/04	2.126	734.474	734.403	44.68	41.78	2.90	—	—	—	24.00	0.071	0.000	—
05/04	2.108	733.779	733.698	44.57	41.70	2.88	—	—	—	24.00	0.062	0.000	—
06/04	1.913	733.474	733.404	42.98	40.37	2.61	—	—	—	23.97	0.070	0.000	3
07/04	2.107	735.289	735.211	44.57	41.71	2.87	—	—	—	24.00	0.078	0.000	—
08/04	2.018	736.315	736.231	44.05	41.31	2.75	—	—	—	24.00	0.084	0.000	—
09/04	1.884	736.330	736.258	43.13	40.56	2.56	—	—	—	24.00	0.072	0.000	—
10/04	1.910	738.990	738.912	43.30	40.71	2.59	—	—	—	24.00	0.078	0.000	—
11/04	1.840	742.632	742.559	43.05	40.57	2.48	—	—	—	24.00	0.073	0.000	—
12/04	1.796	743.294	743.218	43.03	40.61	2.42	—	—	—	24.00	0.076	0.000	—
13/04	1.598	744.050	743.971	41.24	39.09	2.15	—	—	—	23.98	0.078	0.000	3
14/04	1.942	743.766	743.684	43.23	40.61	2.62	—	—	—	24.00	0.082	0.000	—
15/04	2.182	743.220	743.133	44.80	41.86	2.94	—	—	—	24.00	0.087	0.000	—
16/04	2.008	743.562	743.478	43.81	41.11	2.71	—	—	—	24.00	0.084	0.000	—
17/04	1.753	743.714	743.643	41.93	39.56	2.36	—	—	—	24.00	0.071	0.000	—
18/04	1.633	744.337	744.254	41.18	39.98	2.19	—	—	—	24.00	0.083	0.000	—
19/04	1.611	744.518	744.440	41.17	39.00	2.16	—	—	—	24.00	0.078	0.000	—
20/04	1.642	743.058	743.008	41.70	39.49	2.21	—	—	—	24.00	0.055	0.005	—
Итого	62.171	22878.33	22875.98	43.69	40.96	2.72	—	—	—	743.88	2.358	0.005	—

	норма	В<Bmin	В>Bmax	dt<min	неиспр.	итого
T	743.88	0.00	0.00	0.12	0.00	744.00
Брасч.	62.171					

Дата распечатки: 21/04/23 10:12
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА M1, T M2, T		НАРАБОТКА Tr, час
Начало периода	21/03	9874.627	1330674.157	1339993.417	102755.9
Конец периода	20/04	9936.798	1353552.510	1358869.416	103499.8
РАЗНОСТЬ:		62.171	22878.352	22875.000	743.883

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: