

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО УК - Строительная компания  
Ветеранов 10 корт 3,4

Абонент \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

корт 3

Расход под 0,160..40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881  
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03	4.55566	46.9	41.6	855.268	23.94
22-03	4.20890	45.1	40.2	852.255	24.00
23-03	4.09650	45.1	40.3	849.974	24.00
24-03	4.03121	45.0	40.3	851.712	24.00
25-03	3.44248	45.1	41.1	850.190	24.00
26-03	3.26244	43.9	40.1	859.822	24.00
27-03	3.40876	44.5	40.5	859.019	24.00
28-03	3.63727	45.9	41.6	861.438	24.00
29-03	3.22338	43.3	39.6	867.767	24.00
30-03	3.58574	44.4	40.3	871.320	24.00
31-03	4.08248	47.0	42.3	872.735	24.00
01-04	3.70598	45.4	41.2	870.992	24.00
02-04	3.32527	43.4	39.6	868.824	24.00
03-04	3.31574	43.8	40.0	868.244	24.00
04-04	3.29831	44.3	40.5	867.557	24.00
05-04	3.47323	45.2	41.2	867.373	24.00
06-04	3.31283	44.7	40.9	864.016	24.00
07-04	3.15569	44.3	40.6	860.399	24.00
08-04	3.31203	45.0	41.2	859.640	23.88
09-04	3.25187	45.1	41.4	860.581	24.00
10-04	3.08857	44.2	40.6	864.175	24.00
11-04	3.04534	44.3	40.8	861.322	24.00
12-04	2.95414	44.2	40.7	863.349	24.00
13-04	2.91189	44.5	40.9	817.607 #	23.04
14-04	3.00189	44.0	40.6	865.433	24.00
15-04	3.45148	45.7	41.7	858.006	24.00
16-04	3.35528	45.5	41.6	856.105	24.00
17-04	2.97831	43.6	40.1	854.274	24.00
18-04	2.99155	43.7	40.3	871.675	24.00
19-04	2.94944	44.1	40.7	860.880	24.00
20-04	2.95574	44.5	41.1	867.739	24.00
Итого	105.36940	44.6'	40.8'	26679.691	742.86

T<sub>отч. пер.</sub> = T<sub>нар</sub> + T<sub>мин</sub> + T<sub>макс</sub> + T<sub>delta\_t (мин)</sub> + T<sub>эл.пит</sub> + T<sub>проч.ав.</sub>  
744.00ч = 742.86ч + 0.05ч + 0.00ч + 0.12ч + 0.95ч + 0.02ч

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-04-23 00:00	11323.66892	1430794.159	43122.06
21-03-23 00:00	11218.29952	1404114.468	42379.20
Итого	105.36940	26679.691	742.86

Расшифровка ошибок:  
(()) параметр ( min  
(()) параметр ) max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t ( min  
(R) перезапуск  
(C) коррекц. часов  
(#) электропитание

T<sub>общ</sub> = 744.00ч