

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 23 г.**

Название потребителя ООО Ук - Энергоинвестсервис Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный д 27 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670 Расход под 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40.,100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Теп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-03	4.9214	49.7	44.6	845.49	844.55	0.00	0.94
22-03	4.8256	49.3	44.2	848.97	848.02	0.00	0.95
23-03	3.6793	45.3	41.3	682.44	681.68	0.00	0.76
24-03	3.7132	44.9	40.8	663.10	662.33	0.00	0.77
25-03	4.0757	46.9	42.3	711.95	711.20	0.00	0.75
26-03	4.5633	48.4	43.4	845.43	844.47	0.00	0.96
27-03	4.5609	48.3	43.5	819.60	818.46	0.00	1.14
28-03	4.7121	49.0	44.1	794.28	793.12	0.00	1.16
29-03	4.1493	46.6	42.1	771.58	770.57	0.00	1.01
30-03	5.5360	51.2	45.5	946.79	945.64	0.00	1.15
31-03	5.6867	52.6	46.6	891.90	890.67	0.00	1.23
01-04	4.6516	48.8	43.7	779.13	777.97	0.00	1.16
02-04	3.5379	44.2	40.2	638.28	637.32	0.00	0.96
03-04	3.2943	43.2	39.5	613.17	612.17	0.00	1.00
04-04	3.3225	43.3	39.7	650.03	648.94	0.00	1.09
05-04	4.2137	46.5	42.0	763.85	762.79	0.00	1.06
06-04	3.8191	45.4	41.3	715.85	714.99	0.00	0.86
07-04	4.1156	46.3	41.9	754.04	753.28	0.00	0.76
08-04	4.0765	46.5	42.0	720.95	720.27	0.00	0.68
09-04	3.8549	45.8	41.5	701.88	701.21	0.00	0.67
10-04	3.4260	44.0	40.2	674.42	673.39	0.00	1.03
11-04	3.2925	43.5	39.9	652.07	650.77	0.00	1.30
12-04	3.6217	45.1	41.2	680.90	679.73	0.00	1.17
13-04	3.1875	43.4	39.9	628.05	627.10	0.00	0.95
14-04	3.8530	45.5	41.4	742.25	741.29	0.00	0.96
15-04	4.6608	48.7	43.6	793.07	792.19	0.00	0.88
16-04	4.0997	47.1	42.5	694.30	693.55	0.00	0.75
17-04	3.2153	43.3	39.6	630.77	629.83	0.00	0.94
18-04	2.9284	42.1	38.8	577.46	576.29	0.00	1.17
19-04	2.7997	41.9	38.7	559.31	558.13	0.00	1.18
20-04	3.1408	43.4	40.0	627.99	626.74	0.00	1.25
Итого	123.5350	46.2	41.8	22419.30	22388.66'	30.64	557.01

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t<мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $744.00ч = 557.01ч + 0.00ч + 0.00ч + 186.99ч + 0.00ч + 0.00ч$

Т/С Отопление нарастающим итогом	Теп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-04-23 00:00	6694.5810	887303.99	881254.79	23116.27
21-03-23 00:00	6571.0460	864884.69	858866.13	22559.26
Итого	123.5350	22419.30	22388.66'	557.01

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

24-04-23 Подпись