

РЕСУРСНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРА ШЕФТА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 23 г.

2223м3

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО УК-Спецтехноавтоматика  
Введенское ДБ

Абонент  
Телефон

Вычислитель TC-0201-0-3-1-1-0-E2 Сер.ном. 181126  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64.160.00 м3/ч Ду 150 мм  
Расход обр 0.64.160.00 м3/ч Ду 150 мм  
Расход л датер 10.000 л/мин Ду 32 мм

Дата	Отел [Гкал]	Тпод [°C]	Тобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тотр [°C]	Тнар [час]
21-03	21.8998	75.0	46.7	787.57	772.17	0.00			
22-03	21.3688	74.8	46.4	752.33	737.67	0.00	15.40	23.5	24.00
23-03	19.3347	74.8	45.9	675.55	661.31	0.00	14.66	23.1	24.00
24-03	18.3642	74.7	45.1	618.13	604.21	0.00	14.24	27.4	24.00
25-03	19.1692	74.7	45.1	652.85	639.22	0.00	13.92	27.7	24.00
26-03	21.2978	74.8	45.5	728.23	713.00	0.00	13.63	27.1	24.00
27-03	20.7117	74.8	46.3	732.66	718.54	0.00	15.15	26.2	24.00
28-03	21.2363	74.9	47.1	789.16	773.69	0.00	14.12	26.1	24.00
29-03	19.4387	74.8	45.8	671.09	657.12	0.00	15.47	26.0	24.00
30-03	24.0289	74.9	49.1	933.16	916.76	0.00	13.97	26.2	24.00
31-03	25.4145	75.0	50.5	1081.82	1063.29	0.00	16.40	25.3	24.00
01-04	21.8242	74.9	47.2	807.81	792.51	0.00	18.53	24.6	24.00
02-04	19.7969	74.9	45.0	664.68	650.28	0.00	15.30	25.6	24.00
03-04	18.3066	75.0	45.7	626.37	612.53	0.00	14.40	26.4	24.00
04-04	17.7646	74.9	46.3	621.68	608.05	0.00	13.94	26.6	24.00
05-04	19.4318	74.9	46.1	684.67	671.12	0.00	13.63	26.8	24.00
06-04	19.0999	74.9	45.1	647.52	634.38	0.00	13.55	26.0	24.00
07-04	19.1467	74.9	45.5	657.74	644.09	0.00	13.14	26.3	24.00
08-04	19.3663	74.9	45.5	671.82	658.23	0.00	13.65	26.4	24.00
09-04	19.7477	74.8	44.7	658.65	644.91	0.00	13.59	26.7	24.00
10-04	18.0848	75.0	44.4	592.23	577.20	0.00	13.74	27.0	24.00
11-04	17.2182	74.9	44.2	562.22	549.08	0.00	13.03	28.1	24.00
12-04	18.0536	75.0	45.2	611.33	598.22	0.00	13.14	30.0	24.00
13-04	16.7365	74.9	44.9 <	558.95 <	545.56	0.00	13.11	30.6	24.00
14-04	18.4751	74.9	45.2	621.97	609.39	0.00	13.39	30.8 #	24.00
15-04	20.7857	74.9	45.5	723.15	710.24	0.00	12.55	29.9	24.00
16-04	20.0242	74.9	45.0	688.90	676.24	0.00	12.91	30.2	24.00
17-04	17.4517	75.0	44.7	575.99	563.59	0.00	12.66	30.6	24.00
18-04	17.0096	75.0	45.1	567.74	555.19	0.00	12.40	30.7	24.00
19-04	16.3814	74.9	44.4	537.10	524.36	0.00	12.55	30.7	24.00
20-04	16.9486	74.9	43.8	547.21	534.61	0.00	12.74	30.9	24.00
Итого	603.9187	74.9	45.7	21050.28	20618.33	0.00	431.45	27.7	744.00

Тотч.пер. = Тнар + Тнакс + Тdelta\_тмин + Тэл.пкт + Тпроч.ав. Тмин = 0.00ч  
744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Теплосеть нарастающим итогом	Отел [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Тнар [час]
21-04-23 00:00	31442.3767	1569628.24	1562202.95	40.80	37939.05
21-03-23 00:00	30838.4580	1548577.96	1541584.13	40.80	37175.05
Итого	603.9187	21050.28	20618.33	0.00	744.00

Расшифровка ошибок:

- () параметр < min
- () параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta\_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррект. часов
- (#) электропитание

Тобч = 744.00ч Pс=9.0/5.0/2.0ат