

МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО М-Строительавтоматика  
Юлиной Раисы Я. ЛЗ

Втрс = 259  
опу  
руб. м.

Вычислитель ТС-201-0-2-1-Т Сер.ном. 131330  
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход п ротор 10.000 л/мм Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-07	2.38788	70.3	52.8	136.321	135.889	0.00	0.000	0.432
22-07	2.33156	70.2	53.0	135.827	135.397	0.00	0.000	0.430
23-07	2.42815	70.7	52.4	132.760	132.349	0.00	0.000	0.411
24-07	2.42476	70.2	52.7	138.161	137.712	0.00	0.000	0.449
25-07 T	2.13375	68.7	52.2	129.012	128.568	0.00	0.000	0.444
26-07	2.40837	70.7	52.1	129.594	129.217	0.00	0.000	0.377
27-07	2.38815	70.6	52.2	129.805	129.419	0.00	0.000	0.386
28-07	2.32116	70.3	52.4	129.818	129.431	0.00	0.000	0.387
29-07	2.38753	68.3	51.5	141.552	141.093	0.00	0.000	0.459
30-07	2.44094	69.8	52.8	143.055	142.616	0.00	0.000	0.439
31-07 T	1.09322	67.3	53.0	76.699	76.453	0.00	0.000	0.246
01-08	-	29.0	28.2	-	-	-	-	0.00
02-08	-	24.8	24.5	-	-	-	-	0.00
03-08	-	23.4	23.2	-	-	-	-	0.00
04-08	-	22.7	22.5	-	-	-	-	0.00
05-08 T	-	22.3	22.1	-	-	-	-	0.00
06-08	-	22.0	21.7	-	-	-	-	0.00
07-08	-	21.8	21.5	-	-	-	-	0.00
08-08	-	21.7	21.4	-	-	-	-	0.00
09-08	-	21.5	21.2	-	-	-	-	0.00
10-08	-	21.3	21.0	-	-	-	-	0.00
11-08	-	21.1	20.9	-	-	-	-	0.00
12-08	-	21.0	20.7	-	-	-	-	0.00
13-08	-	20.8	20.6	-	-	-	-	0.00
14-08	-	20.6	20.4	-	-	-	-	0.00
15-08 T	1.47952	69.1	55.5	108.743	108.294	0.00	0.000	0.449
16-08 T	2.20231	67.5	57.5	221.011	220.105	0.00	0.000	0.906
17-08	2.28043	68.9	58.9	228.112	227.192	0.00	0.000	0.920
18-08	2.28390	68.8	59.0	232.076	231.151	0.00	0.000	0.925
19-08	2.26560	69.0	59.3	234.969	234.047	0.00	0.000	0.922
20-08	2.34850	69.0	59.0	233.447	232.555	0.00	0.000	0.892
Итого	37.60573	69.3'	55.3'	2680.962	2671.488'	0.00	9.474	381.49

Тотч.пер. = Тнар + Тпни + Тнакс + Тdelta\_тмин + Тэл.пит + Троч.ав.  
744.00ч = 381.49ч + 362.25ч + 0.00ч + 0.17ч + 0.00ч + 0.09ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
21-08-23 00:00	22328.07625	708617.916	706976.626	102.26	80688.89
21-07-23 00:00	22290.47052	705936.954	704305.138	102.26	80307.40
Итого	37.60573	2680.962	2671.488'	0.00	381.49

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезануск  
(C) коррекция часов  
(#) электропитание

Табл = 744.00ч

