

АДРЕС: Бехова д/НА
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: _____
 НОМЕР ТСЧ: ET905047

000 ул. Строительная

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
 за период с 21/01/23 по 20/02/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/01	1.516	281.301	281.555	63.71	58.31	5.40	--	--	--	24.00	0.000	0.254	--
22/01	1.584	278.461	278.714	65.16	59.47	5.69	--	--	--	24.00	0.000	0.253	--
23/01	1.519	278.537	278.774	63.36	57.90	5.46	--	--	--	24.00	0.000	0.237	--
24/01	1.471	274.917	275.155	62.32	57.01	5.31	--	--	--	23.80	0.000	0.238	--
25/01	1.529	276.818	277.057	63.25	57.72	5.53	--	--	--	24.00	0.000	0.239	3
26/01	1.555	277.516	277.747	63.39	57.78	5.62	--	--	--	24.00	0.000	0.231	--
27/01	1.620	276.728	276.958	64.62	58.76	5.86	--	--	--	24.00	0.000	0.230	--
28/01	1.588	276.759	277.025	64.50	58.75	5.75	--	--	--	24.00	0.000	0.266	--
29/01	1.588	277.626	277.885	64.48	58.75	5.73	--	--	--	24.00	0.000	0.259	--
30/01	1.565	278.488	278.741	63.92	58.29	5.63	--	--	--	24.00	0.000	0.253	--
31/01	1.513	277.919	278.164	63.09	57.64	5.45	--	--	--	24.00	0.000	0.244	--
01/02	1.417	275.478	275.697	61.23	56.14	5.15	--	--	--	24.00	0.000	0.219	--
02/02	1.429	266.529	267.133	62.47	57.09	5.38	--	--	--	24.00	0.000	0.604	8
03/02	1.300	275.142	275.362	59.48	54.75	4.74	--	--	--	24.00	0.000	0.220	--
04/02	1.506	279.508	279.742	63.02	57.63	5.39	--	--	--	24.00	0.000	0.234	--
05/02	1.388	279.786	279.985	60.38	55.42	4.97	--	--	--	24.00	0.000	0.199	--
06/02	1.473	281.281	281.496	61.64	56.39	5.25	--	--	--	24.00	0.000	0.214	--
07/02	1.532	281.123	281.342	61.96	56.51	5.46	--	--	--	24.00	0.000	0.219	--
08/02	1.607	280.341	280.569	63.40	57.66	5.74	--	--	--	24.00	0.000	0.227	--
09/02	1.550	278.199	278.418	63.31	57.73	5.58	--	--	--	24.00	0.000	0.219	--
10/02	1.529	277.825	278.037	62.94	57.43	5.51	--	--	--	24.00	0.000	0.212	--
11/02	1.616	280.544	280.850	64.91	59.14	5.77	--	--	--	23.98	0.000	0.406	8
12/02	1.537	279.067	279.289	63.26	57.74	5.52	--	--	--	24.00	0.000	0.221	--
13/02	1.513	280.931	281.143	62.94	57.54	5.40	--	--	--	24.00	0.000	0.211	--
14/02	1.503	287.465	287.671	63.27	58.03	5.24	--	--	--	24.00	0.000	0.205	--
15/02	1.505	279.842	280.049	63.13	57.74	5.39	--	--	--	24.00	0.000	0.207	--
16/02	1.513	279.443	279.645	62.84	57.42	5.42	--	--	--	24.00	0.000	0.202	--
17/02	1.536	276.716	276.927	62.48	56.92	5.56	--	--	--	24.00	0.000	0.211	--
18/02	1.537	274.975	275.178	62.18	56.58	5.60	--	--	--	24.00	0.000	0.202	--
19/02	1.584	275.824	276.026	62.65	56.90	5.75	--	--	--	24.00	0.000	0.202	--
20/02	1.657	275.072	275.286	64.63	58.59	6.03	--	--	--	24.00	0.000	0.214	--
Итого	47.279	8620.156	8627.722	63.03	57.54	5.49	--	--	--	743.17	0.000	7.565	--

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	743.17	0.00	0.00	0.20	0.63	744.00
Брасч.	47.279					

Дата распечатки: 21/02/23 16:14
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/01	3065.983	581151.197	581957.453	99413.34
Конец периода	20/02	3113.262	589771.363	590585.183	100156.5
РАЗНОСТЬ:		47.280	8620.165	8627.730	743.167

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: