

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 23 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО "ЖК Стратегия-автоматика"
Ветеранов д 10 корп 3, 4
парковка

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-300-0-6-3

Сер.ном. 140939

Расход под 0,100, 25,000 м3/ч Ду 50 мм

Отчетное число месяца 25

Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01	2.85284	57.1	44.8	231.222	24.00
22-01	3.06360	60.3	47.1	231.685	24.00
23-01	1.85225	59.1	46.0	141.216	21.81
24-01	0.25461	72.3	23.1	5.166	24.00
25-01	0.24468	71.2	22.6	5.035	24.00
26-01	0.26315	73.4	23.0	5.219	24.00
27-01	0.26152	73.3	22.9	5.183	24.00
28-01	0.26223	73.3	22.6	5.169	24.00
29-01	0.26743	74.0	22.9	5.221	24.00
30-01	0.25718	72.6	22.3	5.103	24.00
31-01	0.24500	71.0	21.6	4.962	24.00
01-02	0.23906	70.0	21.3	4.898	24.00
02-02	0.18508	71.7	21.7	3.697	17.74
03-02	-	31.8	20.0	-	0.00
04-02	-	31.1	18.3	-	0.00
05-02	-	31.2	18.0	-	0.00
06-02	-	31.1	18.0	-	0.00
07-02	-	31.1	18.0	-	0.00
08-02	-	31.0	17.8	-	0.00
09-02	-	30.7	17.5	-	0.00
10-02	-	30.4	17.6	-	0.00
11-02	-	30.4	17.6	-	0.00
12-02	-	30.5	17.8	-	0.00
13-02	-	30.9	17.5	-	0.00
14-02	-	29.9	17.3	-	0.00
15-02	-	30.2	17.4	-	0.00
16-02	-	30.4	17.4	-	0.00
17-02	-	30.9	17.4	-	0.00
18-02	-	31.0	17.1	-	0.00
19-02	-	30.8	16.7	-	0.00
20-02	-	30.3	16.4	-	0.00
Итого	10.24864	59.8'	44.3'	653.777	303.55

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл. пит} + T_{проч. ав.}$
 $744.00ч = 303.55ч + 439.01ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.41ч + 0.03ч$

T/C Вентиляция нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02-23 00:00	1812.37770	126055.515	11262.04
21-01-23 00:00	1802.12906	125401.738	10958.49
Итого	10.24864	653.777	303.55

Расшифровка ошибок:
 () параметр (min
 () параметр) max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.49 17-06-14 09ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 0=61 (Н1-Н2)

22-02-23 Подпись