

**МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 23 г.**

Название потребителя ООО ЧК - Восточный у Н Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный у Н Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182634
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-01	7.9698	59.2	50.0	864.08	860.79	0.00	3.29
22-01	8.9776	63.1	52.7	864.41	860.99	0.00	3.42
23-01	8.7431	61.9	52.1	894.16	890.69	0.00	3.47
24-01	8.2706	60.4	51.0	881.17	877.80	0.00	3.37 R
25-01	8.1069	60.1	50.8 <	868.04 <	864.71	0.00	3.33
26-01	8.6842	61.8	52.3	910.59	907.02	0.00	3.57
27-01	8.5820	61.8	52.0	879.91	876.48	0.00	3.43
итого	59.3342	61.3	51.6	6162.36	6138.48	0.00	23.88
28-01	8.5160	61.7	51.8	862.06	858.70	0.00	3.36
29-01	8.5718	62.0	52.0	862.59	859.22	0.00	3.37
30-01	8.3405	60.9	51.6	892.70	889.25	0.00	3.45
31-01	7.9174	59.5	50.5	880.45	877.09	0.00	3.36
01-02	7.6600	58.4	49.8	891.82	888.45	0.00	3.37
02-02	7.8834	59.3	50.3	879.48	876.13	0.00	3.35
03-02 T	7.3555	57.7	49.4 <	853.33 <	850.08	0.00	3.25 #
итого	56.2446	60.0	50.8	6122.43	6098.92	0.00	23.51
04-02	7.8690	59.0	50.3	910.72	907.26	0.00	3.46
05-02	8.4532	60.9	51.6	912.17	908.64	0.00	3.53
06-02	9.2187	63.4	53.2	912.96	909.35	0.00	3.61
07-02	9.7797	65.4	54.3	882.90	879.34	0.00	3.56
08-02	9.5528	65.0	53.9	864.58	861.09	0.00	3.49
09-02	8.4615	61.0	51.5	893.86	890.41	0.00	3.45
10-02	8.4265	61.0	51.4	881.83	878.43	0.00	3.40
итого	61.7614	62.3	52.4	6259.02	6234.52	0.00	24.50
11-02	8.4849	61.6	51.7	863.68	860.32	0.00	3.36
12-02	8.8813	62.5	52.2	864.58	861.20	0.00	3.38
13-02	8.9696	63.1	53.0	894.30	890.77	0.00	3.53
14-02	7.7066	58.5	50.0	911.83	908.39	0.00	3.44
15-02	8.5969	61.5	51.7	882.19	878.78	0.00	3.41
16-02	9.1198	63.2	52.9	895.07	891.54	0.00	3.53
17-02	10.4864	68.0	56.1	884.60	880.95	0.00	3.65
итого	62.2455	62.6	52.6	6196.25	6171.95	0.00	24.30
18-02	10.6388	68.6	56.3	865.76	862.16	0.00	3.60
19-02	10.5031	68.3	56.2	865.64	862.05	0.00	3.59
20-02	9.9473	66.2	55.1	895.30	891.66	0.00	3.64
Итого	270.6749	62.1	52.2	27366.76	27259.74'	107.02	742.98

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 742.98ч + 0.98ч + 0.00ч + 0.03ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-02-23 00:00	5313.5794	64660.412	644265.72	19498.32
21-01-23 00:00	5042.9045	619237.36	617005.98	18755.34
Итого	270.6749	27366.76	27259.74'	742.98

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч