

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРА ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 23 г.**

Название потребителя ООО УК - Саратовская область Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный д12 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]	
21-01	7.5049	59.8	48.2	652.32	651.84	0.00	0.48	
22-01	8.2178	63.2	50.5	650.40	650.00	0.00	0.40	
23-01	8.0194	62.0	50.1	673.47	673.16	0.00	0.31	
24-01	7.6085	60.5	49.0	663.22	662.92	0.00	0.30	
25-01	7.5579	60.4	48.9	661.23	660.85	0.00	0.38	
26-01	8.0260	62.0	50.3	690.86	690.47	0.00	0.39	
27-01	7.9478	61.9	50.0	667.48	667.03	0.00	0.45	
28-01	7.8972	61.8	49.8	655.13	654.67	0.00	0.46	
29-01	7.8772	62.1	50.0	652.91	652.56	0.00	0.35	
30-01	7.6769	61.0	49.6	677.60	677.20	0.00	0.40	
31-01	7.3065	59.6	48.6	666.98	666.55	0.00	0.43	
01-02	7.1152	58.6	48.1	678.55	678.14	0.00	0.41	
02-02	7.3108	59.5	48.5	668.81	668.35	0.00	0.46	
03-02	6.8845	58.1	47.5	657.29	656.83	0.00	0.46	
04-02	7.2872	59.2	48.5	688.22	687.92	0.00	0.30	
05-02	7.7842	61.1	49.7	685.75	685.41	0.00	0.34	
06-02	8.4535	63.6	51.2	684.12	683.81	0.00	0.31	
07-02	8.9625	65.6	52.0	661.12	660.77	0.00	0.35	
08-02	8.7589	65.0	51.5	648.38	648.06	0.00	0.32	
09-02	7.7901	61.0	49.4	673.27	672.92	0.00	0.35	
10-02	7.7582	61.1	49.4	663.31	663.00	0.00	0.31	
11-02	7.8441	61.6	49.6	651.11	650.82	0.00	0.29	
12-02	8.1646	62.9	50.3	649.93	649.63	0.00	0.30	
13-02	8.1541	62.9	50.7	673.19	672.88	0.00	0.31	
14-02	7.1095	58.7	48.2	683.68	683.38	0.00	0.30	
15-02	7.8737	61.7	49.8	662.88	662.55	0.00	0.33	
16-02	8.3912	63.5	51.0	675.49	675.16	0.00	0.33	
17-02	9.5566	68.2	53.7	661.10	660.70	0.00	0.40	
18-02	9.7378	68.8	53.7	649.33	648.88	0.00	0.45	
19-02	9.6305	68.4	53.6	650.20	649.75	0.00	0.45	
20-02	9.1668	66.4	52.8	675.02	674.56	0.00	0.46	
Итого	249.3741	62.3	50.2	20652.35	20640.77'		11.58	744.00

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-02-23 00:00	5159.3341	539143.47	538494.72	19931.51
21-01-23 00:00	4909.9600	518491.12	517853.95	19187.51
Итого	249.3741	20652.35	20640.77'	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

21-02-23 Подпись _____

