

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

*ООО Ю-Спецтрансавтоматика*  
*3 Восточный 92В*

Абонент  
Телефон

Вычислитель TC-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0.40.100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-01	6.8829	59.7	50.2	724.36	722.15	0.00	2.21
22-01	7.6135	63.2	52.7	725.17	722.97	0.00	2.20
23-01	7.4839	62.1	52.1	752.20	749.82	0.00	2.38
24-01	7.0675	60.5	50.9	738.34	735.93	0.00	2.41
25-01	6.9827	60.3	50.8 <	734.21 <	731.98	0.00	2.23
26-01	7.3976	62.0	52.4	770.42	768.55	0.00	1.87
27-01	7.2865	61.9	52.1	741.84	739.94	0.00	1.90
28-01	7.2920	61.9	51.8	728.20	726.39	0.00	1.81
29-01	7.3085	62.1	52.0	728.38	726.61	0.00	1.77
30-01	7.1448	61.0	51.6	755.52	753.59	0.00	1.93
31-01	6.7883	59.6	50.5	742.69	740.80	0.00	1.89
01-02	6.5551	58.6	49.9	755.31	753.41	0.00	1.90
02-02	6.7621	59.5	50.3	741.85	739.95	0.00	1.90 #
03-02	6.3409	58.1	49.3 <	725.38 <	723.45	0.00	1.93 #
04-02	6.7798	59.2	50.4	771.22	769.06	0.00	2.16
05-02	7.2358	61.1	51.7	770.59	768.51	0.00	2.08
06-02	7.8705	63.6	53.4	770.91	768.80	0.00	2.11
07-02	8.3247	65.6	54.4	743.95	741.98	0.00	1.97
08-02	8.1027	65.0	53.9	729.29	727.35	0.00	1.94
09-02	7.2217	61.0	51.5	755.38	753.32	0.00	2.06
10-02	7.2266	61.1	51.4	741.70	739.70	0.00	2.00
11-02	7.3041	61.7	51.6	727.31	725.34	0.00	1.97
12-02	7.6684	62.9	52.3	727.59	725.68	0.00	1.91
13-02	7.6403	62.9	52.8	754.37	752.41	0.00	1.96
14-02	6.6722	58.7	50.0	768.46	766.44	0.00	2.02
15-02	7.3434	61.7	51.8	741.92	740.02	0.00	1.90
16-02	7.8238	63.5	53.1	755.89	753.98	0.00	1.91
17-02	8.8844	68.2	56.2	743.34	741.51	0.00	1.83
18-02	8.9981	68.8	56.4	729.34	727.54	0.00	1.80
19-02	8.8412	68.4	56.3	729.09	727.34	0.00	1.75
20-02	8.5044	66.4	55.1	756.16	754.31	0.00	1.85
Итого	231.3484	62.3	52.3	23080.38	23018.83	61.55	743.26

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_тсмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.  
744.00ч = 743.26ч + 0.74ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.10ч + 0.00ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-02-23 00:00	5726.7185	710025.13	708617.85	21819.69
21-01-23 00:00	5495.3701	686944.75	685599.02	21076.43
Итого	231.3484	23080.38	23018.83	743.26

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезапуск  
(C) коррекц. часов  
(#) электропитание

Табл = 744.00ч

21-02-23 Подпись 