

АДРЕС: Чехова д 11А.
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАТИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: _____
 НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ООО УК-Стройпромавтомагистраль

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 21/02/23 по 20/03/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр. час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/02	1.612	252.219	252.427	66.45	60.06	6.39	--	--	--	21.93	0.000	0.208	
22/02	1.661	278.933	279.175	67.55	60.88	6.67	--	--	--	24.00	0.000	0.242	8
23/02	1.826	278.292	278.527	67.62	61.06	6.56	--	--	--	24.00	0.000	0.234	--
24/02	1.700	278.173	278.385	65.70	59.58	6.11	--	--	--	24.00	0.000	0.212	--
25/02	1.534	276.000	276.183	63.17	57.61	5.57	--	--	--	24.00	0.000	0.183	--
26/02	1.542	275.412	275.598	63.20	57.59	5.61	--	--	--	24.00	0.000	0.186	--
27/02	1.566	273.966	274.133	63.66	57.93	5.73	--	--	--	24.00	0.000	0.186	--
28/02	1.646	274.975	275.171	64.73	58.73	5.99	--	--	--	24.00	0.000	0.196	--
01/03	1.621	277.148	277.343	64.95	59.10	5.85	--	--	--	24.00	0.000	0.195	--
02/03	1.594	278.373	278.564	64.34	58.60	5.74	--	--	--	24.00	0.000	0.190	--
03/03	1.571	281.741	281.928	65.04	59.46	5.58	--	--	--	24.00	0.000	0.187	--
04/03	1.505	282.754	282.931	63.55	58.21	5.33	--	--	--	24.00	0.000	0.177	--
05/03	1.548	279.213	279.402	64.64	58.09	5.55	--	--	--	24.00	0.000	0.189	--
06/03	1.398	265.282	265.631	64.12	58.63	5.49	--	--	--	21.93	0.000	0.349	8
07/03	1.514	278.257	278.445	63.67	58.22	5.45	--	--	--	24.00	0.000	0.188	--
08/03	1.576	277.412	277.608	64.23	58.66	5.59	--	--	--	24.00	0.000	0.194	--
09/03	1.562	279.655	279.843	64.26	58.66	5.60	--	--	--	24.00	0.000	0.167	--
10/03	1.427	275.027	275.194	61.53	56.33	5.20	--	--	--	24.00	0.000	0.179	--
11/03	1.516	274.238	274.416	62.69	57.35	5.34	--	--	--	24.00	0.000	0.153	--
12/03	1.348	278.441	278.594	59.92	55.07	4.85	--	--	--	24.00	0.000	0.179	--
13/03	1.491	273.745	273.924	62.37	56.81	5.46	--	--	--	24.00	0.000	0.179	--
14/03	1.494	276.529	276.709	62.90	57.49	5.42	--	--	--	24.00	0.000	0.179	--
15/03	1.317	287.452	287.617	59.88	55.28	4.60	--	--	--	24.00	0.000	0.165	--
16/03	1.208	285.850	285.995	57.17	52.94	4.23	--	--	--	24.00	0.000	0.145	--
17/03	1.303	287.973	288.111	58.82	54.29	4.53	--	--	--	24.00	0.000	0.138	--
18/03	1.392	288.242	288.385	60.72	55.88	4.84	--	--	--	24.00	0.000	0.143	--
19/03	1.258	285.054	285.200	58.53	54.11	4.43	--	--	--	24.00	0.000	0.146	--
20/03	1.363	291.472	291.626	60.25	55.56	4.69	--	--	--	24.00	0.000	0.153	--
Итого	42.293	7781.826	7787.094	63.07	57.61	5.45	--	--	--	667.87	0.000	5.268	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	667.87	0.00	0.00	0.00	4.13	672.00
Расч.	42.293					

Дата распечатки: 22/03/23 11:05
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр. час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/02	3113.262	589771.363	590585.183	100156.5
Конец периода	20/03	3155.556	597553.197	598372.286	100824.4
РАЗНОСТЬ:		42.293	7781.834	7787.103	667.867

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: