

АДРЕС:  
ОРГАНИЗАЦИЯ:  
ТИП ТСЧ:

Прочитано 96

НОМЕР АККЕНТА:  
НОМЕР ТСЧ: МТ910088

ОО УК «Стройгазавтоматика»

ЧЕР

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
за период с 21/02/23 по 20/03/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА			ДАВЛЕНИЕ		Наряд	Утечка	Подмес	Код ошибки
		E, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tp, час	M1-M2 тонн
21/02	5.657	715.236	715.088	68.76	60.85	7.91	—	—	—	24.00	0.147	0.000
22/02	6.201	714.252	714.101	71.93	63.25	8.68	—	—	—	24.00	0.150	0.000
23/02	5.699	713.369	713.229	69.74	60.74	7.99	—	—	—	24.00	0.139	0.000
24/02	4.907	714.517	714.402	63.73	56.85	6.98	—	—	—	24.00	0.115	0.000
25/02	4.254	715.293	715.173	59.93	53.97	5.95	—	—	—	24.00	0.120	0.000
26/02	4.071	714.321	714.206	58.83	53.12	5.71	—	—	—	24.00	0.115	0.000
27/02	4.528	714.895	714.823	61.46	55.12	6.34	—	—	—	24.00	0.072	0.001
28/02	4.779	715.088	714.981	62.89	56.20	6.69	—	—	—	24.00	0.107	0.000
01/03	4.657	714.351	714.249	62.22	55.72	6.50	—	—	—	24.00	0.101	0.000
02/03	4.644	713.802	713.692	62.63	56.11	6.52	—	—	—	24.00	0.110	0.000
03/03	4.449	714.720	714.614	61.77	55.53	6.23	—	—	—	24.00	0.106	0.000
04/03	4.543	722.086	721.963	62.58	56.28	6.30	—	—	—	24.00	0.123	0.000
05/03	4.338	714.893	714.803	61.15	55.07	6.08	—	—	—	24.00	0.091	0.000
06/03	4.303	655.879	655.737	61.24	55.90	5.34	—	—	—	22.57	0.142	0.000
07/03	4.814	737.174	737.053	64.09	57.55	6.54	—	—	—	24.00	0.120	0.000
08/03	4.816	740.957	740.843	64.49	57.98	6.51	—	—	—	24.00	0.114	0.000
09/03	4.485	739.865	739.809	62.05	55.98	6.07	—	—	—	24.00	0.056	0.001
10/03	4.762	737.499	737.387	63.91	57.45	6.47	—	—	—	24.00	0.112	0.000
11/03	4.826	737.342	737.250	64.01	57.46	6.53	—	—	—	24.00	0.092	0.000
12/03	3.966	737.746	737.652	58.58	53.19	5.39	—	—	—	24.00	0.024	0.000
13/03	4.673	737.705	737.612	63.08	56.73	6.34	—	—	—	24.00	0.093	0.001
14/03	4.306	730.316	730.248	61.11	55.18	5.93	—	—	—	24.00	0.098	0.000
15/03	3.822	738.575	738.461	58.06	52.88	5.18	—	—	—	24.00	0.114	0.000
16/03	3.311	738.460	738.552	54.53	50.04	4.49	—	—	—	23.90	0.107	0.000
17/03	2.903	738.506	738.510	50.85	46.92	3.93	—	—	—	24.00	0.095	0.000
18/03	3.011	738.756	738.666	51.00	46.71	4.08	—	—	—	24.00	0.090	0.000
19/03	3.010	738.082	737.983	51.01	46.93	4.08	—	—	—	24.00	0.099	0.000
20/03	2.745	737.966	737.876	49.27	45.54	3.73	—	—	—	24.00	0.090	0.000
Итого	122.457	20281.97	20278.96	60.85	54.94	6.01	—	—	—	670.55	3.017	0.003

	норма	G0min	G0max	dt0min	ненстр.	итого
T	670.55	0.00	0.00	1.45	0.00	672.00
Ерасч.	122.457					

Дата распечатки: 22/03/23 10:02  
Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

#### ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		НАРЯДКА
		E, Гкал	M1, т	M2, т	Tp, час
Начало периода	21/02	9752.170	1310392.164	1315714.439	102065.4
Конец периода	20/03	9874.627	1330674.157	1335993.417	102755.9
РАЗНОСТЬ:		122.456	20281.993	20278.978	670.550

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
АККЕНТА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАЕЖАЮЩЕЙ  
ОГРАНИЧЕНИЯ: