

РЕСЧЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.

Утрв одпу = 630 куб. м.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК-Спецпроектмонтаж
Имени Радченко Г. Р.

Абонент
Телефон

Вчислитель ТС-201-0-2-1-Т Сер.ном. 131330
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п дотар 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-02	12.63727	93.6	55.4	330.284	329.224	0.09	0.000	1.060
22-02	14.63266	98.2	61.4	398.388	396.972	0.00	0.000	1.416
23-02	13.28800	99.6	57.5	315.896	314.894	0.00	0.000	1.002
24-02	11.89780	96.8	53.6	275.056	274.258	0.04	0.000	0.798
25-02	9.30640	91.7	46.4	205.475	205.002	0.00	0.000	0.473
26-02	9.08608	91.1	44.4	194.589	194.167	0.12	0.000	0.422
27-02	10.27674	91.9	48.2	235.012	234.377	0.00	0.000	0.635
28-02	11.04809	93.6	51.0	259.291	258.548	0.00	0.000	0.743
01-03	10.24641	93.7	48.3	226.086	225.499	0.00	0.000	0.587
02-03	10.05786	91.6	48.3	232.709	232.087	0.00	0.000	0.622
03-03	8.90336	89.5	45.1	200.582	200.116	0.05	0.000	0.466
04-03	9.39722	89.3	46.2	218.384	217.812	0.00	0.000	0.572
05-03	9.80210	90.6	46.2	220.754	220.175	0.00	0.000	0.579
06-03	9.58859	90.9	47.4	220.443	219.846	0.00	0.000	0.597
07-03	9.88518	92.0	48.0	224.426	223.824	0.05	0.000	0.602
08-03	11.12206	92.6	51.9	273.054	272.227	0.00	0.000	0.827
09-03	9.80559	90.7	48.0	229.378	228.741	0.00	0.000	0.637
10-03	10.66179	93.2	50.7	250.734	250.013	0.05	0.000	0.721
11-03	11.13567	93.1	51.3	266.017	265.211	0.00	0.000	0.806
12-03	9.07420	88.5	44.6	206.781	206.246	0.00	0.000	0.535
13-03	10.30757	92.7	49.6	239.436	238.740	0.00	0.000	0.696
14-03	8.80113	89.4	46.1	203.057	202.547	0.04	0.000	0.510
15-03	8.19636	86.9	44.4	192.788	192.295	0.00	0.000	0.493
16-03	8.82308	85.6	46.1	223.547	222.864	0.00	0.000	0.683
17-03	8.43260	86.0	46.4	212.824	212.174	0.00	0.000	0.650
18-03	9.29103	88.3	49.1	237.268	236.517	0.00	0.000	0.751
19-03	9.48609	90.4	49.6	232.010	231.293	0.00	0.000	0.717
20-03	8.60725	89.0	48.7	213.232	212.595	0.05	0.000	0.637
Итого	283.79818	91.9	49.8	6737.501	6718.264	0.49	19.237	672.00

Тотч.лвр. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
21-03-23 00:00	21801.72773	685969.134	684406.398	100.07	77385.47
21-02-23 00:00	21517.92955	679231.633	677688.134	99.58	76713.47
Итого	283.79818	6737.501	6718.264	0.49	672.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тотщ = 672.00ч

Обновление 2.49 05-09-22 164 ИС-И-2.49 / ИС-А-2.4В В=В1(И1-И2)

21-03-23 Подпись