

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Ветеранов д 10 корп 2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____ Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.02	9.93612	67.9	51.7	611.349	24.00
22.02	10.27136	69.1	52.3	610.541	24.00
23.02	10.03337	67.6	51.2	609.685	24.00
24.02	9.01712	64.2	49.4	609.354	24.00
25.02	6.53590	54.6	43.9	608.915	24.00
26.02	6.25502	52.9	42.7	608.635	24.00
27.02	7.72139	58.7	46.3	620.059	24.00
28.02	8.41695	61.8	48.3	623.685	24.00
01.03	8.03994	60.4	47.4	618.427	24.00
02.03	7.73268	59.3	46.9	621.823	24.00
03.03	6.42044	54.1	43.7	616.906	23.98
04.03	6.73000	55.3	44.5	620.743	23.99
05.03	6.91233	55.9	44.7	618.691	24.00
06.03	7.10616	57.0	45.6	622.652	24.00
07.03	7.18352	57.2	45.6	621.243	24.00
08.03	8.16706	61.4	48.3	624.487	24.00
09.03	6.83709	55.9	44.8	616.770	23.86
10.03	7.94653	60.1	47.4	624.134	24.00
11.03	8.64430	63.3	49.4	620.453	24.00
12.03	6.31996	54.2	44.0	620.590	24.00
13.03	7.77382	60.3	47.8	620.144	24.00
14.03	6.42777	55.0	44.7	619.554	23.98
15.03	4.40610	46.4	38.9	590.208	22.90
16.03	5.03969	48.2	40.1	619.818	23.88
17.03	5.53256	50.3	41.3	618.926	23.95
18.03	6.88405	55.9	44.9	623.591	24.00
19.03	7.00060	57.0	45.7	620.506	23.90
20.03	6.05826	53.8	44.1	622.982	23.95
Итого	205.35009	57.8'	45.9'	17284.871	670.39

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672.00ч = 670.39ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.61ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	11216.28701	1071475.103	40147.32
21-02-23 00:00	11010.93692	1054190.232	39476.93
Итого	205.35009	17284.871	670.39

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 672.00ч

Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

22.03.23 Подпись _____

