

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.**

Название потребителя _____
Адрес потребителя _____
Ответственное лицо _____

ООО УК-СфераПромАвтоМатика
Ветеранов 9 ТО корп 34

Абонент _____
Человек _____

Вычислитель ТС-300-0-6-3

Сер.ном. 140939

Расход под 0.100..25.000 м³/ч Ду 50 мм

Отчетное число месяца 25

Отчетное время 00:00

отопление
паровая
стрессовое В

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	-	30.9	16.6	(-	0.00
22-02	2.11258	75.0	54.7	(103.830 R	10.87
23-02	4.28321	77.0	58.7	234.609	24.00
24-02	3.99909	73.8	57.1	240.259	24.00
25-02	3.62382	69.0	54.2	243.551	24.00
26-02	3.47781	67.2	53.0	244.716	24.00
27-02	3.74088	71.0	55.8	245.695	24.00
28-02	3.88227	72.7	57.0	246.817	24.00
01-03	2.54150	73.4	56.8	(153.433	14.92
02-03	-	28.1	28.1	(-	0.00
03-03	-	24.6	25.8	(-	0.00
04-03	-	24.1	25.3	(-	0.00
05-03	-	23.8	24.9	(-	0.00
06-03	-	23.7	24.9	(-	0.00
07-03	-	23.6	24.8	(-	0.00
08-03	-	23.7	24.9	(-	0.00
09-03	-	23.2	24.3	(-	0.00
10-03	-	23.2	24.3	(-	0.00
11-03	-	23.5	24.6	(-	0.00
12-03	-	23.0	24.1	(-	0.00
13-03	-	23.0	24.2	(-	0.00
14-03	-	22.9	24.1	(-	0.00
15-03	-	22.5	23.7	(-	0.00
16-03	-	22.6	23.8	(-	0.00
17-03	-	22.8	23.9	(-	0.00
18-03	-	23.2	24.4	(-	0.00
19-03	-	23.6	24.7	(-	0.00
20-03	-	23.4	24.6	(-	0.00
Итого	27.66116	72.1'	56.0'	1712.910	169.79

T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
672.00ч = 169.79ч + 502.21ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Вентиляция/ нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	1840.03886	127768.425	11431.83
21-02-23 00:00	1812.37770	126055.515	11262.04
Итого	27.66116	1712.910	169.79

Расшифровка ошибок:
() параметр (min
() параметр) max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

T_{общ} = 672.00ч

