

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 МЕС 23 Г.**

Название потребителя ООО ПК - Строительная компания Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя №3 Восточной д 12 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.9828	69.2	54.6	686.69	686.11	0.00	0.58
22-02	9.9671	68.7	53.6	664.58	663.91	0.00	0.67
23-02	10.0403	68.8	53.4	651.15	650.42	0.00	0.73
24-02	9.5474	67.6	52.9	650.36	649.79	0.00	0.57
25-02	7.4442	59.9	48.4	648.06	647.75	0.00	0.31
26-02	7.2011	58.9	47.7	646.69	646.43	0.00	0.26
27-02	8.4098	63.3	50.7	669.00	668.72	0.00	0.28
28-02	8.8541	65.2	52.2	681.20	680.91	0.00	0.29
01-03	8.4823	64.1	51.3	660.91	660.59	0.00	0.32
02-03	8.1118	62.9	50.8	672.77	672.32	0.00	0.45
03-03	7.2844	59.7	48.7	663.49	662.85	0.00	0.64
04-03	7.2589	59.8	48.6	651.15	650.53	0.00	0.62
05-03	7.2465	59.8	48.6	651.07	650.54	0.00	0.53
06-03	7.5713	60.9	49.2	651.67	651.16	0.00	0.51
07-03	7.7630	61.6	49.9	668.47	667.93	0.00	0.54
08-03	8.4524	64.2	51.8	686.03	685.33	0.00	0.70
09-03	7.8916	61.9	50.4	685.90	685.33	0.00	0.57
10-03	8.6706	65.2	52.2	665.12	664.30	0.00	0.82
11-03	8.7538	65.7	52.3	653.90	653.01	0.00	0.89
12-03	6.8575	57.6	47.1	654.49	653.67	0.00	0.82
13-03	8.3443	63.3	51.0	683.02	682.00	0.00	1.02
14-03	6.9355	57.7	47.7	691.29	690.38	0.00	0.91
15-03 T	4.9567	49.8	42.3	611.73	611.03	0.00	0.70
16-03	5.8871	53.4	44.7	671.48	670.97	0.00	0.51
17-03 T	5.8971	53.8	44.8	634.82	634.50	0.00	0.32
18-03 T	6.9404	58.3	47.5	626.53	626.26	0.00	0.27
19-03 T	6.8158	58.2	47.4	618.69	618.38	0.00	0.31
20-03 T	5.7947	54.2	45.2	588.04	587.40	0.00	0.64
Итого	217.3625	61.3	49.5	18388.30	18372.52'	15.78	665.12

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{\Delta t < мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$   
 $672.00ч = 665.12ч + 0.00ч + 0.00ч + 6.84ч + 0.00ч + 0.04ч$

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	5376.6966	557531.77	556867.24	20596.63
21-02-23 00:00	5159.3341	539143.47	538494.72	19931.51
Итого	217.3625	18388.30	18372.52'	665.12

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 672.00ч

21-03-23 Подпись 