

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 МЕС 23 Г.

Название потребителя  
 Адрес потребителя  
 Ответственное лицо

ООО УК «Стройтрансгаз»  
 №3 Восточный д 18

Абонент \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-0300-0-4-3-1-0-E2 Сер.ном. 202486  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.64.160.00 м3/ч Ду 150 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	46.6640	69.2	56.7	3741.43	R 24.00
22-02	45.5662	68.1	55.4	3588.63	24.00
23-02	45.0465	68.4	54.8	3330.06	24.00
24-02	43.3462	67.2	54.2	3329.64	24.00
25-02	36.3539	60.8	49.8	3332.81	24.00
26-02	36.5354	60.9	49.9	3333.52	24.00
27-02	33.5975	64.4	52.5 (<)	2791.84	R 20.42
28-02	43.3897	65.9	53.8	3611.32	24.00
01-03	42.6417	65.5	53.6	3596.23	24.00
02-03	41.3685	64.4	52.9	3606.41	24.00
03-03	37.7194	61.1	50.6	3594.97	24.00
04-03	38.2161	62.1	51.4	3555.81	24.00
05-03	39.2227	63.2	52.2	3566.58	24.00
06-03	39.4119	63.4	52.3	3571.61	24.00
07-03	39.4252	63.4	52.4	3579.58	24.00
08-03	41.4667	65.5	53.9	3576.92	24.00
09-03	33.4799	63.7	52.7	3054.91	R# 22.27
10-03	22.5820	66.6	55.5	2048.32	24.00
11-03	22.7647	67.0	55.9	2051.10	24.00
12-03	19.3003	60.5	51.1	2049.41	24.00
13-03	21.5554	64.6	54.1	2051.95	24.00
14-03	18.8541	59.9	50.7	2048.71	24.00
15-03	16.0597	54.8	46.8 (<)	1997.92	24.00
16-03	17.1264	57.4	48.7	1970.68	24.00
17-03	17.2460	57.7	48.9	1970.32	24.00
18-03	18.4332	60.0	50.6	1974.11	24.00
19-03	18.3616	59.9	50.6	1977.71	24.00
20-03	17.3974	58.1	49.3	1981.19	24.00
Итого	893.1323	63.0	52.2	80883.69	666.69

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta\_t<min}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$   
 $672.00ч = 666.69ч + 3.57ч + 0.00ч + 0.41ч + 1.33ч$   
 $T_{\text{мин}} = 0.89ч$

T/C Отопл. под. нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	6705.5234	712058.39	5544.19
21-02-23 00:00	5812.3911	631174.70	4877.50
Итого	893.1323	80883.69	666.69

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Tотбл = 672.00ч

