

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.

Название потребителя ООО "С-Сервис" в/о "Самара" Абонент _____
 Адрес потребителя 13 Восточный д 27 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	10.3619	69.3	58.8	989.36	987.76	0.00	1.60 R
22-02	10.3852	68.8	58.0	953.40	951.84	0.00	1.56
23-02	10.4524	68.9	57.8	937.89	936.35	0.00	1.54
24-02	9.9247	67.8	57.2	937.22	935.75	0.00	1.47
25-02	7.6773	60.2	52.0	936.84	935.46	0.00	1.38
26-02	7.4558	58.9	50.9	937.43	936.01	0.00	1.42
27-02	8.6729	63.3	54.4	968.82	967.26	0.00	1.56
28-02	9.2382	65.4	56.1	990.49	988.80	0.00	1.69
01-03	8.8485	64.2	55.0	959.47	957.83	0.00	1.64
02-03	8.4592	63.1	54.3	970.50	968.84	0.00	1.66
03-03	7.5222	59.9	52.0	956.28	954.72	0.00	1.56
04-03	7.4808	59.9	51.9	936.44	934.92	0.00	1.52
05-03	7.4788	59.9	51.9	936.15	934.61	0.00	1.54
06-03	7.8535	61.0	52.6	936.46	934.91	0.00	1.55
07-03	8.0675	61.6	53.2	960.80	959.19	0.00	1.61
08-03	8.8580	64.5	55.5	989.30	987.53	0.00	1.77
09-03	8.1955	61.9	53.6	988.80	987.10	0.00	1.70
10-03	9.0910	65.3	55.8	956.00	954.34	0.00	1.66
11-03	9.1960	66.0	56.2	937.47	935.83	0.00	1.64
12-03	7.0109	57.7	50.2	937.89	936.29	0.00	1.60
13-03	8.5606	63.4	54.6 <	970.15 <	968.14	0.00	2.01
14-03	7.1040	58.1	50.9	988.94	986.92	0.00	2.02
15-03	5.0024	50.0	44.7	850.29	848.64	0.00	1.65
16-03	6.0157	53.5	47.3	971.88	970.11	0.00	1.77
17-03	6.0511	53.8	47.4	905.21	903.57	0.00	1.64
18-03	7.2520	58.5	50.7	900.22	898.62	0.00	1.60
19-03	7.1116	58.3	50.7	891.70	890.19	0.00	1.51
20-03	6.0942	54.6	48.1	844.23	843.04	0.00	1.19
Итого	225.4219	61.4	53.0	26439.63	26394.57'	45.06	662.37

T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t<мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
 672.00ч = 662.37ч + 0.00ч + 0.00ч + 9.63ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	6571.0460	864884.69	858866.13	22559.26
21-02-23 00:00	6345.6241	838445.06	832471.56	21896.89
Итого	225.4219	26439.63	26394.57'	662.37

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

T_{общ} = 672.00ч

21-03-23 Подпись _____

