

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 23 г.**

Название потребителя ООО УК Строймонтажмашинера Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный д 28 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.2839	69.2	57.1	770.61	768.75	0.00	1.86
22-02	9.2072	68.7	56.3	743.03	741.23	0.00	1.80
23-02	9.2507	68.8	56.1	729.81	728.13	0.00	1.68
24-02	8.7468	67.6	55.6	727.95	726.28	0.00	1.67
25-02	6.8198	60.0	50.6	726.63	724.88	0.00	1.75
26-02	6.6122	58.8	49.7	727.25	725.46	0.00	1.79
27-02	7.7732	63.3	52.9	752.46	750.65	0.00	1.81
28-02	8.2081	65.2	54.5	768.04	766.23	0.00	1.81
01-03	7.8427	64.1	53.6	740.39	738.66	0.00	1.73
02-03	7.4606	62.9	52.9	750.17	748.38	0.00	1.79
03-03	6.6829	59.8	50.7	739.10	737.33	0.00	1.77
04-03	6.6355	59.8	50.6	725.30	723.60	0.00	1.70
05-03	6.7003	59.8	50.6	725.51	723.78	0.00	1.73
06-03	6.9482	60.9	51.3	725.51	723.80	0.00	1.71
07-03	7.1537	61.6	52.0	745.43	743.70	0.00	1.73
08-03	7.8352	64.2	54.0	768.69	766.94	0.00	1.75
09-03	7.3258	61.9	52.3	767.26	765.50	0.00	1.76
10-03	8.0213	65.2	54.3	738.28	736.64	0.00	1.64
11-03	8.0711	65.7	54.6	724.96	723.32	0.00	1.64
12-03	6.2152	57.6	49.0	723.61	721.87	0.00	1.74
13-03	7.5706	63.3	53.2	749.83	748.07	0.00	1.76
14-03	6.3002	57.8	49.5	762.80	760.99	0.00	1.81
15-03 T	4.5206	49.9	43.6	660.37	658.66	0.00	1.71
16-03	5.4227	53.5	46.2	751.31	749.30	0.00	2.01
17-03 T	5.4597	53.8	46.3	699.53	697.57	0.00	1.96
18-03 T	6.4753	58.4	49.4	697.54	695.57	0.00	1.97
19-03 T	6.3656	58.2	49.4	692.41	690.49	0.00	1.92
20-03 T	5.4023	54.3	46.9	659.59	657.72	0.00	1.87
Итого	200.3114	61.3	51.6	20493.37	20443.50'	49.87	663.09

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_смин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 672.00ч = 663.09ч + 0.00ч + 0.00ч + 8.85ч + 0.00ч + 0.06ч

T/C Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	5927.0299	730518.50	729061.35	22482.78
21-02-23 00:00	5726.7185	710025.13	708617.85	21819.69
Итого	200.3114	20493.37	20443.50'	663.09

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч

21-03-23 Подпись 