

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОТВОРА ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА 02 МЕС 2014 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Счетный пункт

ООО УК «Враймаршавтоматика»
№1 Введенское I Б
парковка

Телефон

Расход под 0.200, 50.000 м³/ч Ду 80 мм

Выявитель ТС-0300-0-6-3-1-0-E2 Сер.ном. 181127
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	0.02181	66.2	54.5 <	1.903	0.37
22-02	0.00560	66.8	54.6 <	0.493	0.10
23-02	0.00838	67.0	54.7 <	0.764	0.13
24-02	0.03330	64.9	53.5 <	2.967	0.58
25-02	0.04753	56.0	47.7 <	5.866	1.01
26-02	0.07400	54.3	46.3 <	9.771	1.50
27-02	0.04616	61.1	50.9 <	4.514	0.90
28-02	0.05384	62.9	52.3 <	4.860	1.00
01-03	0.06181	61.2	51.1 <	5.941	1.13
02-03	0.09246	60.1	50.5 <	9.632	1.76
03-03	0.07846	55.2	47.2 <	10.076	1.96
04-03	0.10255	56.8	48.3 <	11.798	1.89
05-03	0.07200	57.9	49.1 <	8.127	1.50
06-03	0.06713	58.2	49.4 <	7.618	1.47
07-03	0.15160	56.8	49.7 <	17.153	2.88
08-03	0.17468	61.2	51.3 <	17.989	2.82
09-03	0.35247	56.3	49.2 <	39.247	4.97
10-03	0.11658	62.4	52.0 <	12.390	2.26
11-03	0.09128	62.4	52.1 <	8.762	1.52
12-03	0.09320	54.2	46.4 <	15.031	2.26
13-03	0.18766	61.0	51.1 <	19.878	3.11
14-03	0.20453	53.5	46.0 <	29.393	4.40
15-03 T	0.04299	40.6	40.0 <	8.514	1.57
16-03 T	-	31.0	43.5 <	-	0.00
17-03 T	-	30.6	43.1 <	-	0.00
18-03 T	-	31.0	46.3 <	-	0.00
19-03 T	-	31.1	46.6 <	-	0.00
20-03 T	-	30.7	44.9 <	-	0.00
Итого	2.18402	54.2	49.1	252.690	40.99

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_tмин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
672.00ч = 40.99ч + 622.81ч + 0.00ч + 5.23ч + 0.00ч + 2.97ч

T/C Вентиляция нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-23 00:00	222.49139	17907.454	1950.76
21-02-23 00:00	220.30737	17654.764	1909.77
Итого	2.18402	252.690	40.99

Расшифровка ошибок:
< параметр < min
> параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(W) электропитание

Тотщ = 672.00ч