

АДРЕС: Цехова г 11А  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_ НОМЕР АБОНЕНТА: 000 УК - Стройтрансгаз  
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
 за период с 21/04/23 по 20/05/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	М1-М2 тонн	М2-М1 тонн	
21/04	0.696	333.855	333.955	47.11	45.02	2.09	--	--	--	24.00	0.000	0.093	-
22/04	0.650	330.743	330.833	46.01	44.05	1.96	--	--	--	24.00	0.000	0.090	-
23/04	0.649	328.798	328.892	46.15	44.17	1.97	--	--	--	24.00	0.000	0.093	-
24/04	0.652	335.557	335.641	45.59	44.64	1.95	--	--	--	24.00	0.000	0.083	-
25/04	0.567	356.795	356.858	45.08	43.48	1.59	--	--	--	24.00	0.000	0.063	-
26/04	0.399	360.406	360.448	39.63	38.52	1.11	--	--	--	24.00	0.000	0.042	-
27/04	0.404	367.834	367.899	39.42	38.33	1.09	--	--	--	23.87	0.000	0.065	3
28/04	0.479	386.577	386.651	40.47	39.23	1.24	--	--	--	24.00	0.000	0.074	-
29/04	0.694	388.740	388.836	45.98	44.20	1.78	--	--	--	24.00	0.000	0.096	-
30/04	0.695	376.789	376.903	45.54	43.69	1.84	--	--	--	24.00	0.000	0.113	-
01/05	0.739	383.751	383.866	46.68	44.75	1.93	--	--	--	24.00	0.000	0.115	-
02/05	0.735	377.227	377.332	46.74	44.79	1.95	--	--	--	24.00	0.000	0.105	-
03/05	0.707	370.266	370.355	46.81	44.90	1.91	--	--	--	24.00	0.000	0.089	-
04/05	0.645	354.155	354.256	44.85	43.03	1.82	--	--	--	24.00	0.000	0.101	-
05/05	0.663	351.142	351.266	44.34	42.45	1.88	--	--	--	24.00	0.000	0.124	-
06/05	0.724	349.807	349.931	44.81	42.74	2.07	--	--	--	24.00	0.000	0.123	-
07/05	0.894	351.809	351.939	49.42	46.87	2.54	--	--	--	23.98	0.000	0.129	3
08/05	0.785	348.034	348.150	46.93	44.67	2.26	--	--	--	24.00	0.000	0.116	-
09/05	0.779	350.338	350.447	47.33	45.09	2.23	--	--	--	24.00	0.000	0.108	-
10/05	0.305	137.033	137.076	39.31	38.84	-0.53	--	--	--	9.55	0.000	0.046	3
11/05	0.000	0.000	0.000	27.86	27.22	0.64	--	--	--	23.87	0.000	0.000	3
12/05	0.000	0.000	0.000	26.68	26.01	0.67	--	--	--	23.32	0.000	0.000	3
13/05	0.000	0.000	0.000	26.44	25.53	0.92	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
14/05	0.000	0.000	0.000	26.05	25.11	0.94	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
15/05	0.000	0.000	0.000	25.77	24.80	0.97	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
16/05	0.000	0.000	0.000	25.88	24.67	1.01	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
17/05	0.000	0.000	0.000	25.83	24.66	1.17	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
18/05	0.000	0.000	0.000	25.94	24.69	1.25	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
19/05	0.000	0.000	0.000	25.97	24.66	1.30	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
20/05	0.000	0.000	0.000	25.86	24.60	1.27	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
Итого	12.860	6939.656	6941.533	38.71	37.21	1.49	--	--	--	704.38	0.000	1.876	-

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	704.38	0.00	0.00	15.62	0.00	720.00
Брасч.	12.860					

Дата распечатки: 22/05/23 13:23  
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		НАРАБОТКА
		Е, Гкал	М1, т	М2, т	Тр, час
Начало периода	21/04	3184.357	607392.490	608214.742	101568.3
Конец периода	20/05	3197.217	614332.152	615156.280	102272.7
РАЗНОСТЬ:		12.860	6939.663	6941.539	704.383

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА:  ✓ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: