

АДРЕС: Прокима дб
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАТИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 000 УК-Сорбпромобгазсепко
 НОМЕР ТСЧ: 11910088

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная мг
 за период с 21/04/23 по 20/05/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ			НАРАБ.	Утечка	Поднес	КОД ОШЕБКИ
	E, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tr, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн		
21/04	1.435	745.527	745.494	39.75	37.81	1.93	—	—	—	24.00	0.044	0.001	—	
22/04	1.391	745.586	745.538	39.40	37.52	1.87	—	—	—	24.00	0.049	0.001	—	
23/04	1.374	746.299	746.269	39.35	37.50	1.84	—	—	—	24.00	0.036	0.005	—	
24/04	1.412	746.288	746.250	40.20	38.30	1.89	—	—	—	24.00	0.041	0.002	—	
25/04	1.400	747.669	747.650	40.61	38.74	1.87	—	—	—	24.00	0.027	0.008	—	
26/04	1.382	746.832	746.808	40.26	38.40	1.85	—	—	—	24.00	0.029	0.005	—	
27/04	1.456	777.084	777.054	40.91	39.03	1.87	—	—	—	23.95	0.036	0.006	3	
28/04	1.600	807.783	807.709	41.71	39.73	1.97	—	—	—	23.93	0.074	0.000	3	
29/04	1.573	804.589	804.505	40.83	38.87	1.96	—	—	—	23.97	0.083	0.000	3	
30/04	1.594	766.385	766.303	40.76	38.67	2.08	—	—	—	24.00	0.082	0.000	—	
01/05	1.497	765.173	765.110	39.68	37.71	1.96	—	—	—	24.00	0.064	0.002	—	
02/05	1.661	801.998	801.912	41.00	38.93	2.07	—	—	—	23.97	0.086	0.000	3	
03/05	1.563	803.326	803.225	40.19	38.25	1.94	—	—	—	23.95	0.101	0.000	3	
04/05	1.618	804.125	804.028	40.84	38.82	2.01	—	—	—	23.95	0.097	0.000	3	
05/05	1.653	796.329	796.237	40.72	38.64	2.07	—	—	—	23.95	0.092	0.001	3	
06/05	1.650	760.672	760.609	40.16	37.99	2.17	—	—	—	24.00	0.062	0.000	—	
07/05	1.898	760.231	760.156	42.01	39.51	2.50	—	—	—	24.00	0.075	0.000	—	
08/05	1.982	760.124	760.061	43.11	40.49	2.61	—	—	—	24.00	0.063	0.000	—	
09/05	2.008	785.074	784.993	43.67	41.11	2.56	—	—	—	23.98	0.081	0.000	3	
10/05	0.813	287.173	287.144	34.62	32.97	1.65	—	—	—	20.23	0.029	0.000	3	
11/05	0.000	0.000	0.000	23.21	22.52	0.68	—	—	—	21.18	0.000	0.000	3	
12/05	0.000	0.000	0.000	22.80	21.69	1.11	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
13/05	0.000	0.000	0.000	22.67	21.57	1.10	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
14/05	0.000	0.000	0.000	21.72	20.90	0.82	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
15/05	0.000	0.000	0.000	21.57	20.57	1.00	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
16/05	0.000	0.000	0.000	22.62	21.41	1.21	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
17/05	0.000	0.000	0.000	22.70	21.60	1.10	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
18/05	0.000	0.000	0.000	22.79	21.72	1.07	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
19/05	0.000	0.000	0.000	21.77	20.94	0.83	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
20/05	0.000	0.000	0.000	20.80	20.03	0.77	—	—	—	24.00	0.000	0.000	—	
Итого	30.960	14958.27	14957.04	34.41	32.73	1.68	—	—	—	713.07	1.252	0.029	—	


	норма	С<Gmin	С>Gmax	dt<min	невспр.	итого
T	713.07	0.00	0.00	6.93	0.00	720.00
Ерасч.	30.960					

Дата распечатки: 22/05/23 14:53
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/04	9936.798	1353552.510	1358869.416	103499.8
Конец периода	20/05	9967.758	1368510.786	1373826.470	104212.9
РАЗНИЦА:		30.960	14958.277	14957.054	713.067

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ: