

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2
 Ответственное лицо _____

Абонент Отопление 1
 Телефон _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Копи 1

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [оС] | tобр [оС] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 21.04 | Т 2.38530 | 42.3 | 38.6 | 648.331 | 22.79 |
| 22.04 | Т 2.26586 | 41.3 | 38.0 | 681.297 | 23.57 |
| 23.04 | Т 2.42139 | 42.6 | 38.9 | 663.324 | 23.28 |
| 24.04 | Т 2.23943 | 42.7 | 39.1 | 622.215 | 21.62 |
| 25.04 | Т 2.17763 | 42.2 | 38.9 | 651.507 | 22.94 |
| 26.04 | Т 2.15860 | 42.0 | 38.8 | 668.233 | 23.16 |
| 27.04 | Т 2.16221 | 42.1 | 38.9 | 670.858 | 23.61 |
| 28.04 | Т 2.15697 | 42.3 | 38.9 | 642.304 | 22.17 |
| 29.04 | Т 2.23202 | 42.0 | 38.7 | 662.555 | 23.14 |
| 30.04 | Т 2.46498 | 44.4 | 40.3 | 602.583 | 20.74 |
| 01.05 | Т 2.23292 | 41.7 | 38.2 | 635.666 | 22.15 |
| 02.05 | Т 2.66782 | 44.7 | 40.5 | 629.015 | 21.63 |
| 03.05 | Т 2.32743 | 42.9 | 39.2 | 640.823 | 22.42 |
| 04.05 | Т 2.34828 | 43.3 | 39.4 | 589.029 | 20.25 |
| 05.05 | Т 2.51385 | 43.2 | 39.3 | 640.776 | 22.42 |
| 06.05 | Т 3.28344 | 48.3 | 43.2 | 635.919 | 22.00 |
| 07.05 | Т 3.13319 | 47.6 | 42.5 | 610.569 | 21.40 |
| 08.05 | Т 3.02348 | 46.5 | 41.6 | 625.716 | 21.62 |
| 09.05 | Т 2.76899 | 44.7 | 40.5 | 656.394 | 23.11 |
| 10.05 | Т 1.28513 | 42.4 | 38.6 < | 328.629 | 11.53 |
| 11.05 | 0.00000 | 23.6 | 23.5 < | 0.000 | 0.00 |
| 12.05 | 0.00000 | 23.1 | 23.0 < | 0.000 | 0.00 |
| 13.05 | 0.00000 | 23.2 | 23.0 < | 0.000 | 0.00 |
| 14.05 | 0.00000 | 23.3 | 23.1 < | 0.000 | 0.00 |
| 15.05 | 0.00000 | 23.1 | 23.0 < | 0.000 | 0.00 |
| 16.05 | 0.00000 | 23.1 | 22.9 < | 0.000 | 0.00 |
| 17.05 | 0.00000 | 23.5 | 23.4 < | 0.000 | 0.00 |
| 18.05 | 0.00000 | 23.4 | 23.3 < | 0.000 | 0.00 |
| 19.05 | 0.00000 | 23.8 | 23.6 < | 0.000 | 0.00 |
| 20.05 | 0.00000 | 23.5 | 23.4 < | 0.000 | 0.00 |
| Итого | 48.24892 | 43.1' | 39.3' | 12505.743 | 435.55 |

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta t<мин +
 720.00ч = 435.55ч + 250.12ч + 0.00ч + 32.98ч +

Тэл.пит + Tпроч.ав.
 1.06ч + 0.29ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

| Т/С Отопление 1 нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 21-05-23 00:00 | 10931.74115 | 1258244.802 | 40963.47 |
| 21-04-23 00:00 | 10883.49223 | 1245739.059 | 40527.92 |
| Итого | 48.24892 | 12505.743 | 435.55 |

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (Н1-Н2)

23.05.23 Подпись _____

[Подпись]