

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____ *Керн 2*

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.04	T	2.72923	42.3	37.8	607.713	23.27
22.04	T	2.58143	41.4	37.3	628.325	23.80
23.04	T	2.76305	42.6	38.1	615.680	23.67
24.04	T	2.58957	42.8	38.4	595.860	22.60
25.04	T	2.46862	42.3	38.2	603.163	23.23
26.04	T	2.39346	42.1	38.2	610.765	23.28
27.04	T	2.41576	42.2	38.3	614.542	23.76
28.04	T	2.38288	42.3	38.3	597.927	22.95
29.04	T	2.50887	42.1	38.0	608.076	23.66
30.04	T	2.76653	44.2	39.4	574.326	22.01
01.05	T	2.51513	41.7	37.5	592.708	23.08
02.05	T	2.92666	44.7	39.7	588.936	22.60
03.05	T	2.65825	42.9	38.5	606.201	23.61
04.05	T	2.61207	43.2	38.6	569.441	21.88
05.05	T	2.81468	43.2	38.6	607.335	23.59
06.05	T	3.73911	48.2	42.0	604.325	23.06
07.05	T	3.48985	47.3	41.3	578.747	22.52
08.05	T	3.33982	46.3	40.6	589.035	22.61
09.05	T	3.12601	44.7	39.6	606.543	23.55
10.05	T	1.50081	42.6	37.9	314.387	12.41
11.05	T	0.00979	24.3	22.9	3.281	3.45
12.05	T	0.00775	23.6	22.2	2.470	2.60
13.05	T	0.00781	23.5	22.2	2.448	2.57
14.05	T	0.00679	23.6	22.5	2.380	2.50
15.05	T	0.00775	23.5	22.3	2.520	2.65
16.05	T	0.00226	23.2	22.5	0.865	0.92
17.05	T	0.00209	23.6	22.9	0.820	0.86
18.05	T	0.00017	23.6	23.0	0.076	0.08
19.05	T	0.00057	23.4	22.7	0.173	0.18
20.05	T	0.00046	23.7	23.2	0.200	0.21
Итого		54.36723	43.3'	38.7'	11729.268	467.16

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 467.16ч + 0.00ч + 0.00ч + 251.50ч + 1.06ч + 0.28ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-05-23 00:00	11377.06509	1102212.733	41348.67
21-04-23 00:00	11322.69786	1090483.465	40881.51
Итого	54.36723	11729.268	467.16

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тощ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

23.05.23 Подпись _____

