

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК - Ветроэнергетика
Ветеранов ул 10к 3,4
ком 4

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель TC-200-0-4-2 Сер. ном. 140881
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Расход под 0,160, 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-04	2,75897	44,7	41,4	825,109	24,00
22-04	2,69944	44,8	41,5	831,445	24,00
23-04	2,65089	44,4	41,2	825,761	24,00
24-04	2,58023	44,4	41,3	831,843	24,00
25-04	2,51341	44,6	41,6	822,283	24,00
26-04	2,44746	44,4	41,4	825,713	24,00
27-04	2,45067	44,5	41,5	823,035	24,00
28-04	2,45563	44,5	41,5	827,221	24,00
29-04	2,51882	44,0	41,0	821,883	24,00
30-04	T 2,60638	44,0	40,9	827,065	23,97
01-05	2,52253	43,3	40,2	822,604	24,00
02-05	2,68162	44,2	41,0	828,719	24,00
03-05	2,56008	44,0	40,9	822,520	24,00
04-05	2,54407	43,6	40,6	824,403	24,00
05-05	2,54459	43,1	40,0	820,985	24,00
06-05	3,13164	46,1	42,3	829,212	24,00
07-05	3,02385	45,0	41,4	825,946	24,00
08-05	3,10356	45,0	41,3	833,992	24,00
09-05	2,99079	44,6	41,0	829,914	24,00
10-05	1,51171	43,3	39,9 (446,217	13,01
11-05	T 0,00001	29,3	27,4 (0,007	0,04
12-05	-	29,3	23,8 (-	0,00
13-05	-	29,3	22,4 (-	0,00
14-05	-	29,3	22,1 (-	0,00
15-05	-	28,5	22,0 (-	# 0,00
16-05	-	28,6	21,9 (-	0,00
17-05	-	28,3	21,3 (-	# 0,00
18-05	-	28,6	22,9 (-	0,00
19-05	-	29,8	22,8 (-	0,00
20-05	-	29,1	22,6 (-	0,00
Итого	52,29641	44,4'	41,2'	16145,884	469,02

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл. пит} + T_{проч. ав.}$
 $720,00ч = 469,02ч + 249,75ч + 0,00ч + 0,04ч + 1,06ч + 0,13ч$

Расшифровка ошибок:
 () параметр (min
 () параметр) max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Tнар [час]
21-05-23 00:00	11227,64561	1482712,962	43597,42
21-04-23 00:00	11175,34920	1466567,078	43128,40
Итого	52,29641	16145,884	469,02

Табц = 720,00ч

