

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.**

Название потребителя ООО УК - Строительная компания Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя №3 Восточный д 18 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Расход под 0.64..160.00 м3/ч Ду 150 мм

Вычислитель TC-0300-0-4-3-1-0-E2 Сер.ном. 202486

Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-04	13.9362	52.7	46.2	2141.01	R 24.00
22-04	13.5822	52.2	45.8	2141.34	24.00
23-04	13.5819	52.4	46.0	2140.70	24.00
24-04	13.1496	51.8	45.6	2140.65	24.00
25-04	12.9915	52.0	45.9	2138.59	24.00
26-04	12.8979	51.9	45.9	2136.43	24.00
27-04	12.8828	51.9	45.9	2135.68	24.00
28-04	13.0592	52.1	46.0	2136.12	24.00
29-04	13.8399	53.4	46.9	2140.84	24.00
30-04	14.0085	53.5	46.9	2142.50	24.00
01-05	13.8914	52.8	46.3	2143.31	24.00
02-05	14.2204	53.7	47.0	2143.48	24.00
03-05	13.3592	51.8	45.5	2143.23	24.00
04-05	13.8285	52.8	46.3	2144.16	24.00
05-05	14.2455	53.4	46.8	2144.15	24.00
06-05	15.7586	56.4	49.0	2146.25	24.00
07-05	15.4070	55.3	48.1	2148.86	24.00
08-05	15.0343	54.6	47.6	2148.00	24.00
09-05	14.5621	53.7	46.9	2148.65	24.00
10-05	T 5.3771	41.3	41.6 <	791.85	9.55
11-05	T -	27.9	30.1 <	-	0.00
12-05	T -	25.1	25.5 <	-	0.00
13-05	T -	24.9	24.3 <	-	0.00
14-05	T -	25.4	24.1 <	-	0.00
15-05	T -	24.4	23.0 <	-	0.00
16-05	T -	24.4	22.8 <	-	0.00
17-05	T 0.0004	25.1	23.3 <	0.28	R# 1.40
18-05	T 0.0017	25.5	23.6 <	1.10	5.51
19-05	T 0.0064	26.4	24.3 <	4.29	21.43
20-05	T 0.0023	26.4	24.5 <	1.55	7.79
<b>Итого</b>	<b>269.6246</b>	<b>43.6</b>	<b>39.1</b>	<b>41503.02</b>	<b>501.68</b>

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{макс} + T_{delta\_t\_{мин}} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$   
 $720.00ч = 501.68ч + 0.00ч + 218.26ч + 0.00ч + 0.06ч$

T/C Отопл. под. нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-05-23 00:00	7431.9312	815028.02	6789.87
21-04-23 00:00	7162.3066	773525.00	6288.19
<b>Итого</b>	<b>269.6246</b>	<b>41503.02</b>	<b>501.68</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

ВИС.Т.НС-М-2.57 / НС-А-2.57 CRC 43138 НсВет 2.55 09-03-23 16ч

В=61(Н1-Н2)

22-05-23 Подпись \_\_\_\_\_

