

МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.

Название потребителя ООО ПК «Сибирская Энергетика» Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный пр 26. Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТСО300-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 182626
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160., 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-04	T	2.50415	44.1	40.1	471.859	16.50
22-04	T	2.13341	42.5	X 38.9	412.044	14.82
23-04	T	2.17942	X 42.9	X 39.2	411.727	14.79
24-04	T	2.07768	X 42.6	39.1	401.581	14.42
25-04	T	1.84221	41.7	38.5	362.085	12.58
26-04	T	1.79450	X 41.6	X 38.5	361.238	12.30
27-04	T	1.91044	42.1	39.0	385.224	13.11
28-04	T	1.90030	X 41.8	38.5	371.337	13.07
29-04	T	2.39607	X 43.8	39.9	456.230	16.38
30-04	T	2.74036	45.6	41.2	483.056	17.33
01-05	T	2.36039	43.2	39.3	448.404	16.09
02-05	T	2.79449	45.9	41.5	489.445	17.12
03-05	T	2.02747	41.8	38.5	401.380	13.66
04-05	T	2.53350	X 44.3	X 40.3	476.713	16.19
05-05	T	2.51032	43.6	39.5	473.708	16.64
06-05	T	3.37192	X 47.9	X 42.6	553.373	19.86
07-05	T	3.45191	48.2	42.9	547.730	19.65
08-05	T	3.29384	47.5	42.3	527.066	18.90
09-05	T	3.04052	46.4	41.6	503.285	18.04
10-05	T	1.12982	33.3	32.7 <	207.283	7.43
11-05	T	-	X 22.3	X 21.9 <	-	0.00
12-05	T	-	21.6	21.2 <	-	0.00
13-05	T	-	X 21.5	X 21.1 <	-	0.00
14-05	T	-	21.6	21.2 <	-	0.00
15-05	T	-	21.3	20.8 <	-	0.00
16-05	T	-	21.1	20.7 <	-	0.00
17-05	T	-	X 21.2	X 20.8 <	-	0.00
18-05	T	-	21.4	20.9 <	-	0.00
19-05	T	-	21.6	21.1 <	-	0.00
20-05	T	-	21.5	21.1 <	-	0.00
Итого		47.99272	36.3	33.5	8744.768	308.88

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{макс} + T_{delta_t < мин} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $720.00ч = 308.88ч + 0.00ч + 410.68ч + 0.00ч + 0.44ч$
 $T_{мин} = 255.12ч$

Т/С ОТОПЛЕНИЕ нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-05-23 00:00	4580.22068	598792.380	20754.60
21-04-23 00:00	4532.22796	590047.612	20445.72
Итого	47.99272	8744.768	308.88

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.55 25-12-18 14ч

НС-М-2.53 / НС-А-2.82 Q=61(Н1-Н2)

22-05-23 Подпись _____

