

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.**

Название потребителя ООО ТК - Сервисавтоматика Абонент _____
 Адрес потребителя г. Восточный д 27 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180670
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-04	T	3.2300	44.1	40.5	634.46	633.29	0.00	1.17
22-04	T	2.8496	42.5	39.2	558.43	557.49	0.00	0.94
23-04	T	2.9162	43.0	39.5	563.22	562.28	0.00	0.94
24-04	T	2.7811	42.7	39.4	546.53	545.63	0.00	0.90
25-04	T	2.4405	41.6	38.7	488.79	488.26	0.00	0.53
26-04	T	2.4561	41.6	38.8	494.08	493.67	0.00	0.41
27-04	T	2.5498	42.1	39.2	516.28	515.84	0.00	0.44
28-04	T	2.6122	42.0	38.9	513.74	513.15	0.00	0.59
29-04	T	3.1900	43.9	40.2	625.12	624.27	0.00	0.85
30-04	T	3.6032	45.5	41.5	662.50	661.56	0.00	0.94
01-05	T	3.1963	43.3	39.7	621.89	620.99	0.00	0.90
02-05	T	3.7007	45.8	41.7	674.58	673.57	0.00	1.01
03-05	T	2.7182	41.9	38.8	543.51	542.53	0.00	0.98
04-05	T	3.3527	44.3	40.7	654.18	653.06	0.00	1.12
05-05	T	3.3625	43.8	40.0	650.33	649.42	0.00	0.91
06-05	T	4.4221	47.9	43.1	771.14	770.33	0.00	0.81
07-05	T	4.5241	48.3	43.3	759.72	758.94	0.00	0.78
08-05	T	4.2799	47.5	42.8	729.49	728.74	0.00	0.75
09-05	T	3.9280	46.3	41.9	690.71	690.00	0.00	0.71
10-05	T	1.3750	38.8	31.4 <	268.44 <	268.15	0.00	0.29
11-05	-	-	22.1	21.8 <	- <	-	-	0.00
12-05	-	-	21.2	21.2 <	- <	-	-	0.00
13-05	-	-	21.2	21.2 <	- <	-	-	0.00
14-05	-	-	21.7	21.6 <	- <	-	-	0.00
15-05	-	-	21.5	21.4 <	- <	-	-	0.00
16-05	-	-	21.4	21.3 <	- <	-	-	0.00
17-05	-	-	21.6	21.6 <	- <	-	-	0.00
18-05	-	-	21.8	21.8 <	- <	-	-	0.00
19-05	-	-	22.3	22.1 <	- <	-	-	0.00
20-05	-	-	22.5	22.3 <	- <	-	-	0.00
Итого		63.4882	36.5	33.9	11967.14	11951.17	15.97	299.10

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + T_delta_tмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 299.10ч + 255.50ч + 0.00ч + 165.39ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-05-23 00:00	6758.0692	899271.13	893205.96	23415.37
21-04-23 00:00	6694.5810	887303.99	881254.79	23116.27
Итого	63.4882	11967.14	11951.17	299.10

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекция часов
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.53 25-07-19 164

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 @=01(Н1-Н2)

22-05-23 Подпись _____