

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 23 г.**

Название потребителя ООО "СК-Сфераавтоматика" Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточной ул Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 180671 Расход под 0,40, 100,00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0,40, 100,00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-04	T	3.0048	44.0	39.5	513.02	511.50	0.00	1.52
22-04	T	2.6140	42.5	38.4	455.41	453.99	0.00	1.42
23-04	T	2.6089	42.9	38.8	451.92	450.50	0.00	1.42
24-04	T	2.4771	42.6	38.7	439.34	437.97	0.00	1.37
25-04	T	2.1803	41.6	38.1	400.45	399.20	0.00	1.25
26-04	T	2.1516	41.5	38.2	402.02	400.74	0.00	1.28
27-04	T	2.2817	42.1	38.6	425.68	424.37	0.00	1.31
28-04	T	2.2673	41.9	38.2	409.42	408.22	0.00	1.20
29-04	T	2.9070	43.9	39.5	507.97	506.46	0.00	1.51
30-04	T	3.2480	45.4	40.5	521.37	519.83	0.00	1.54
01-05	T	2.9081	43.4	38.9	501.52	500.02	0.00	1.50
02-05	T	3.2956	45.6	40.8	528.63	527.08	0.00	1.55
03-05	T	2.4588	41.8	38.1	444.44	443.13	0.00	1.31
04-05	T	2.9739	44.2	39.9	516.77	515.33	0.00	1.44
05-05	T	3.0669	43.8	39.3	526.60	525.13	0.00	1.47
06-05	T	4.0323	47.8	42.1	605.32	603.63	0.00	1.69
07-05	T	4.1337	48.2	42.3	597.14	595.50	0.00	1.64
08-05	T	3.9165	47.4	41.7	576.48	574.92	0.00	1.56
09-05	T	3.5672	46.2	41.0	547.89	546.42	0.00	1.47
10-05	T	1.1953	33.8	30.6 <	206.26 <	205.72	0.00	0.54
11-05	-	-	20.0	20.1 <	- <	-	-	0.00
12-05	-	-	19.2	19.1 <	- <	-	-	0.00
13-05	-	-	19.2	19.2 <	- <	-	-	0.00
14-05	-	-	19.5	19.5 <	- <	-	-	0.00
15-05	-	-	19.1	19.0 <	- <	-	-	0.00
16-05	-	-	19.2	19.2 <	- <	-	-	0.00
17-05	-	-	19.6	19.6 <	- <	-	-	0.00
18-05	-	-	19.8	19.8 <	- <	-	-	0.00
19-05	-	-	19.9	19.9 <	- <	-	-	0.00
20-05	-	-	19.4	19.4 <	- <	-	-	0.00
Итого		57.2890	35.6	32.6	9577.65	9549.66'	27.99	311.67

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 311.67ч + 255.30ч + 0.00ч + 152.20ч + 0.53ч + 0.30ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-05-23 00:00	6096.8125	757825.47	756291.40	23368.68
21-04-23 00:00	6039.5235	748247.82	746741.74	23057.01
Итого	57.2890	9577.65	9549.66'	311.67

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.53 25-07-19 15ч ✓ ИС-М-2.49 / ИС-А-2.48 В=81(Н1-Н2)

22-05-23 Подпись _____