

АДРЕС: Чехова г. П.А.
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: ООО «СК - Стратегическая энергетика»
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 16/12/22 по 20/01/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	М1-М2 тонн	М2-М1 тонн	
16/12	0.364	61.179	61.524	65.40	59.44	5.96	--	--	--	5.67	0.000	0.414	8
17/12	1.540	261.570	261.778	65.41	59.51	5.90	--	--	--	24.00	0.000	0.207	--
18/12	1.529	258.887	259.096	65.32	59.41	5.91	--	--	--	24.00	0.000	0.208	--
19/12	1.559	258.065	258.326	65.19	59.14	6.05	--	--	--	24.00	0.000	0.261	--
20/12	1.568	257.698	257.956	65.33	59.24	6.09	--	--	--	24.00	0.000	0.258	--
21/12	1.581	257.220	257.479	65.34	59.26	6.08	--	--	--	24.00	0.000	0.259	--
22/12	1.217	271.588	271.756	65.57	59.69	4.14	--	--	--	22.93	0.000	0.168	3
23/12	1.208	308.334	308.467	65.53	52.60	3.92	--	--	--	24.00	0.000	0.132	--
24/12	1.277	305.309	305.455	65.76	53.58	4.18	--	--	--	24.00	0.000	0.146	--
25/12	1.344	301.094	301.259	65.95	54.49	4.46	--	--	--	24.00	0.000	0.165	--
26/12	1.456	296.607	296.792	61.37	56.45	4.92	--	--	--	24.00	0.000	0.185	--
27/12	1.510	288.425	288.654	62.93	57.69	5.25	--	--	--	24.00	0.000	0.229	--
28/12	1.480	284.492	284.753	63.34	58.13	5.21	--	--	--	24.00	0.000	0.261	--
29/12	1.292	263.910	264.104	59.94	55.94	4.00	--	--	--	22.20	0.000	0.193	3
30/12	1.161	292.994	293.191	56.19	52.22	3.97	--	--	--	24.00	0.000	0.197	--
31/12	1.244	286.215	286.460	58.08	53.74	4.35	--	--	--	24.00	0.000	0.245	--
01/01	1.275	282.699	282.990	59.66	55.14	4.52	--	--	--	24.00	0.000	0.292	--
02/01	1.166	270.387	270.623	57.54	53.98	3.56	--	--	--	22.43	0.000	0.236	3
03/01	1.289	325.142	325.349	58.62	54.64	3.98	--	--	--	24.00	0.000	0.206	--
04/01	1.498	314.626	314.803	62.09	57.31	4.78	--	--	--	24.00	0.000	0.176	--
05/01	1.651	301.919	302.161	65.08	59.60	5.47	--	--	--	24.00	0.000	0.241	--
06/01	1.786	298.459	298.729	65.24	59.26	5.98	--	--	--	23.95	0.000	0.270	3
07/01	1.878	305.466	305.789	66.12	59.97	6.15	--	--	--	24.00	0.000	0.322	--
08/01	1.945	301.455	301.830	67.00	60.54	6.45	--	--	--	24.00	0.000	0.375	--
09/01	1.926	297.702	298.066	66.83	60.37	6.47	--	--	--	24.00	0.000	0.364	--
10/01	1.877	295.652	296.013	66.22	59.87	6.35	--	--	--	24.00	0.000	0.361	--
11/01	1.886	294.534	294.894	66.87	60.46	6.40	--	--	--	24.00	0.000	0.360	--
12/01	1.787	290.051	290.379	65.46	59.35	6.11	--	--	--	23.82	0.000	0.328	3
13/01	1.811	288.463	288.797	66.65	60.37	6.28	--	--	--	24.00	0.000	0.334	--
14/01	1.725	285.212	285.542	66.31	60.26	6.05	--	--	--	24.00	0.000	0.331	--
15/01	1.705	282.924	283.241	67.31	61.29	6.03	--	--	--	24.00	0.000	0.316	--
16/01	1.687	281.624	281.929	67.06	61.07	5.99	--	--	--	24.00	0.000	0.305	--
17/01	1.651	281.653	281.958	66.24	60.38	5.86	--	--	--	24.00	0.000	0.305	--
18/01	1.606	281.939	282.232	65.61	59.91	5.70	--	--	--	24.00	0.000	0.293	--
19/01	1.423	280.956	281.211	61.99	56.91	5.08	--	--	--	24.00	0.000	0.254	--
20/01	1.427	286.302	286.550	61.96	56.97	4.99	--	--	--	24.00	0.000	0.248	--
Итого	54.309	10100.75	10110.20	63.19	57.84	5.35	--	--	--	841.00	0.000	9.455	--

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	841.00	0.00	0.00	4.67	18.33	864.00
Ерасч.	54.309					

Дата распечатки: 23/01/23 12:01
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	16/12	3011.673	571050.441	571847.240	98572.34
Конец периода	20/01	3065.983	581151.197	581957.453	99413.34
РАЗНОСТЬ:		54.310	10100.757	10110.211	841.000

Смарт

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 АБОНЕНТА: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ: