

ОРГАНИЗАЦИЯ: Прожект 96
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 000 и УК - Стройпромавтоматика
 НОМЕР ТСЧ: ИТ910038

АИФЕС:

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная мл
 за период с 16/12/22 по 20/01/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Tr, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
16/12	2.107	355.218	355.150	58.62	52.69	5.93	---	---	---	---	---	---	---
17/12	4.448	732.446	732.315	59.40	53.32	6.08	---	---	---	11.67	0.068	0.000	8
18/12	4.906	733.312	733.179	62.51	55.81	6.70	---	---	---	24.00	0.131	0.000	---
19/12	4.784	733.563	733.390	61.68	55.15	6.53	---	---	---	24.00	0.132	0.000	---
20/12	4.880	732.666	732.520	62.03	55.36	6.66	---	---	---	24.00	0.172	0.000	---
21/12	4.429	721.995	721.704	59.93	53.79	6.15	---	---	---	23.98	0.146	0.000	3
22/12	3.901	733.726	733.556	56.33	51.01	5.33	---	---	---	23.63	0.292	0.000	8
23/12	3.799	734.184	734.031	55.96	50.77	5.19	---	---	---	24.00	0.169	0.000	---
24/12	3.838	734.216	734.018	56.38	51.14	5.24	---	---	---	24.00	0.152	0.000	---
25/12	4.294	734.106	733.975	59.28	53.42	5.86	---	---	---	24.00	0.197	0.000	---
26/12	4.516	734.341	734.225	60.74	54.58	6.16	---	---	---	24.00	0.131	0.000	---
27/12	4.383	733.281	733.149	59.65	53.87	5.98	---	---	---	24.00	0.117	0.000	---
28/12	3.611	730.159	729.996	54.44	49.51	4.93	---	---	---	24.00	0.132	0.000	---
29/12	4.288	733.619	733.503	59.25	53.40	5.85	---	---	---	23.87	0.163	0.000	3
30/12	4.127	734.402	734.235	58.53	52.90	5.63	---	---	---	24.00	0.116	0.000	---
31/12	3.875	734.596	734.428	56.98	51.69	5.28	---	---	---	24.00	0.166	0.000	---
01/01	3.960	733.904	733.724	57.88	52.47	5.40	---	---	---	24.00	0.167	0.000	---
02/01	3.728	682.850	682.689	56.70	51.91	4.79	---	---	---	24.00	0.179	0.000	---
03/01	4.175	714.242	714.088	59.15	53.30	5.85	---	---	---	23.10	0.161	0.000	38
04/01	4.076	711.983	711.817	58.59	52.86	5.73	---	---	---	24.00	0.153	0.000	---
05/01	4.962	712.921	712.784	63.76	56.79	6.97	---	---	---	24.00	0.165	0.000	---
06/01	7.205	710.802	710.595	77.00	66.87	10.13	---	---	---	24.00	0.137	0.000	---
07/01	7.702	711.151	710.917	78.58	67.76	10.82	---	---	---	24.00	0.207	0.000	---
08/01	7.426	710.595	710.402	76.72	66.28	10.44	---	---	---	24.00	0.234	0.000	---
09/01	7.077	710.116	709.947	74.90	64.93	9.96	---	---	---	24.00	0.193	0.000	---
10/01	6.746	710.399	710.232	72.66	63.17	9.49	---	---	---	24.00	0.184	0.015	---
11/01	6.126	711.126	710.959	69.31	60.69	8.62	---	---	---	24.00	0.167	0.000	---
12/01	5.399	710.927	710.766	65.34	57.74	7.60	---	---	---	24.00	0.166	0.000	---
13/01	4.944	709.865	709.758	62.46	55.49	6.97	---	---	---	24.00	0.172	0.011	---
14/01	4.346	711.072	710.893	58.47	52.35	6.12	---	---	---	24.00	0.116	0.009	---
15/01	4.087	710.819	710.646	56.96	51.20	5.76	---	---	---	24.00	0.178	0.000	---
16/01	4.336	710.339	710.171	58.71	52.60	6.11	---	---	---	24.00	0.173	0.000	---
17/01	4.318	711.812	711.665	59.18	53.10	6.07	---	---	---	24.00	0.168	0.000	---
18/01	4.189	711.898	711.762	58.80	52.91	5.89	---	---	---	24.00	0.146	0.000	---
19/01	4.059	712.625	712.499	58.42	52.72	5.70	---	---	---	24.00	0.136	0.000	---
20/01	3.958	712.358	712.201	57.95	52.38	5.56	---	---	---	24.00	0.126	0.000	---
Итого	169.005	25567.62	25561.88	61.76	55.16	6.60	---	---	---	850.25	5.782	0.036	---

	норма	В<Gmin	В>Gmax	dt<min	нем.гр.	итого
T	850.25	0.00	0.00	1.03	12.72	864.00
Ерасч.	169.005					

Дата распечатки: 23/01/23 10:55
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	16/12	9439.939	1262687.352	1268018.304	100491.7
Конец периода	20/01	9608.943	1288255.005	1293580.210	101341.9
РАЗНОСТЬ:		169.005	25567.653	25561.906	850.250

по формуле гкал/ч

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: