

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 22 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"  
 Адрес потребителя РАКИТНЯ К.1,2  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Абонент Отопление 1  
 Телефон \_\_\_\_\_

*Копия 1*

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938  
 Отчетное число месяца 15 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
15.12	8.34603	62.4	51.2	743.319	24.00
16.12	7.96593	61.1	50.5	750.699	24.00
17.12	8.02853	61.5	50.7	749.257	24.00
18.12	7.14894	57.8	48.3	750.625	24.00
19.12	6.86953	55.0	45.8	751.080	24.00
20.12	9.05120	64.3	52.2	750.739	24.00
21.12	8.51583	63.3	52.0	750.630	24.00
22.12	T 6.46288	54.9	46.3	751.033	23.98
23.12	6.05058	53.6	45.5	750.040	24.00
24.12	5.85138	52.6	44.8	750.082	24.00
25.12	T 6.81044	57.5	47.9	< 707.605	22.59
26.12	7.77628	60.2	49.9	753.516	24.00
27.12	8.32797	62.5	51.4	754.089	24.00
28.12	6.96851	57.5	48.3	754.196	24.00
29.12	6.87956	57.1	47.9	752.877	24.00
30.12	6.31869	54.9	46.5	751.658	24.00
31.12	5.86015	53.0	45.3	751.855	24.00
01.01	5.44304	51.5	44.3	752.941	24.00
02.01	T 5.29246	51.7	44.0	< 681.820	# 21.71
03.01	6.38874	54.9	46.4	754.157	24.00
04.01	6.64123	55.2	46.4	754.346	24.00
05.01	7.35159	58.0	48.3	755.501	24.00
06.01	9.22970	63.0	50.8	757.043	24.00
07.01	9.74599	63.2	50.3	756.153	24.00
08.01	9.65658	61.6	48.8	756.328	24.00
09.01	9.44418	60.4	48.0	757.963	24.00
10.01	9.33721	59.9	47.6	759.886	24.00
11.01	10.53208	65.3	51.5	759.554	24.00
12.01	10.11329	65.1	51.8	759.139	R 24.00
13.01	9.37811	63.5	51.1	758.713	24.00
14.01	7.93379	58.7	48.2	757.997	24.00
15.01	7.32482	56.6	47.0	756.884	24.00
16.01	7.76528	58.4	48.1	757.907	24.00
17.01	6.67791	55.0	45.9	737.846	24.00
18.01	5.88719	51.8	43.8	729.964	24.00
19.01	5.53868	50.5	43.0	736.984	24.00
20.01	5.08804	48.7	41.8	729.624	24.00
Итого	278.00234	57.9'	47.9'	27694.050	884.28

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 888.00ч = 884.28ч + 3.58ч + 0.00ч + 0.07ч + 0.04ч + 0.03ч

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-23 00:00	10368.03005	1182705.033	38394.13
15-12-22 00:00	10090.02771	1155010.983	37509.85
Итого	278.00234	27694.050	884.28

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобц = 888.00ч  
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.01.23 Подпись \_\_\_\_\_