

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 22 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика
 Адрес потребителя Ракитня К.1,2
 Ответственное лицо _____

Абонент Отопление 2
 Телефон _____

конв 2

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 15 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобп [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
15.12	8.63208	62.5	49.0	637.986	24.00
16.12	8.24972	61.2	48.4	644.674	24.00
17.12	8.41450	61.6	48.5	646.056	24.00
18.12	7.51553	57.9	46.3	645.509	24.00
19.12	7.19551	55.1	43.9	645.872	24.00
20.12	9.36154	64.4	49.9	645.785	24.00
21.12	8.84775	63.4	49.7	645.089	24.00
22.12	6.69637	55.0	44.6	643.676	24.00
23.12	6.37885	53.7	43.8	644.933	24.00
24.12	6.14023	52.7	43.2	645.202	24.00
25.12	7.16871	57.6	45.9	608.830	23.33
26.12	8.15349	60.3	47.8	648.417	24.00
27.12	8.72215	62.6	49.1	647.698	24.00
28.12	7.31638	57.6	46.3	646.592	24.00
29.12	7.22904	57.2	46.0	647.564	24.00
30.12	6.66752	55.0	44.8	647.941	24.00
31.12	6.21693	53.1	43.5	647.364	24.00
01.01	5.75124	51.6	42.7	647.022	24.00
02.01	5.58909	51.8	42.3	587.449	# 22.38
03.01	6.67355	55.0	44.7	647.601	24.00
04.01	6.86928	55.3	44.7	646.335	24.00
05.01	7.57538	58.1	46.4	646.743	24.00
06.01	9.43110	63.1	48.6	648.718	24.00
07.01	9.92984	63.3	48.0	647.967	24.00
08.01	9.78964	61.7	46.5	646.762	24.00
09.01	9.62079	60.5	45.7	649.131	24.00
10.01	9.57104	60.0	45.3	650.434	24.00
11.01	10.70330	65.4	48.9	650.092	24.00
12.01	10.32895	65.2	49.3	649.892	R 24.00
13.01	9.59556	63.6	48.8	649.145	24.00
14.01	8.17077	58.8	46.2	649.143	24.00
15.01	7.57906	56.7	45.1	649.365	24.00
16.01	7.94676	58.5	46.2	648.940	24.00
17.01	6.84570	55.1	44.3	631.218	24.00
18.01	6.11924	51.9	42.1	626.080	24.00
19.01	5.77675	50.6	41.4	631.476	24.00
20.01	5.32913	48.8	40.3	626.189	24.00
Итого	288.10247	58.0'	45.9'	23768.890	885.71

Тотч.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 888.00ч = 885.71ч + 0.00ч + 0.00ч + 2.22ч + 0.04ч + 0.03ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-23 00:00	10779.65244	1035277.450	38735.10
15-12-22 00:00	10491.54997	1011508.560	37849.39
Итого	288.10247	23768.890	885.71

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 888.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.01.23 Подпись _____

[Handwritten Signature]