

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 22 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

Ветеранов д/о карт 3

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Блод [тонн]	Tнар [час]
16-12	7.72108	58.1	49.1	850.131	24.00
17-12	7.85070	58.5	49.3	859.490	24.00
18-12	7.48243	57.1	48.3	848.674	24.00
19-12	7.19902	54.5	46.2	862.325	24.00
20-12	8.62047	60.5	50.4	852.134	24.00
21-12	8.39503	60.8	51.1	862.200	24.00
22-12	6.09399	51.6	44.5	852.609	24.00
23-12	5.74701	50.4	43.7	861.545	24.00
24-12	5.44475	49.1	42.7	851.618	24.00
25-12	6.76174	54.1	46.2	859.794 #	24.00
26-12	7.60425	57.5	48.7	865.911	24.00
27-12	8.03057	59.1	49.7	851.579	24.00
28-12	6.74332	54.3	46.5	864.568	24.00
29-12	6.63584	54.0	46.2	850.108	24.00
30-12	6.10737	52.0	45.0	864.881	24.00
31-12	5.49921	49.7	43.2	847.035	24.00
01-01	5.10598	48.2	42.2	862.314	24.00
02-01	5.32009	48.5	42.2	844.415 #	23.95
03-01	5.92473	51.8	44.8	846.111	24.00
04-01	6.37569	52.7	45.3	858.907	24.00
05-01	7.45795	56.9	48.1	848.701	24.00
06-01	9.92191	64.1	52.6	865.483	24.00
07-01	10.45948	64.5	52.2	849.206 R	24.00
08-01	10.35850	62.6	50.7	868.287	24.00
09-01	10.03158	61.3	49.6	855.145	24.00
10-01	10.08630	60.6	49.0	870.654	24.00
11-01	11.36394	66.8	53.6	857.306	24.00
12-01	10.27795	64.6	52.8	867.848 R	24.00
13-01	9.29401	62.0	51.2	854.416	24.00
14-01	7.88006	57.4	48.3	865.779	24.00
15-01	7.20453	55.1	46.7	851.074	24.00
16-01	7.62536	56.7	47.9	865.757	24.00
17-01	6.79468	54.3	46.3	850.862	24.00
18-01	5.99350	50.7	43.7	864.877	24.00
19-01	5.57289	49.2	42.7	853.015	24.00
20-01	5.09934	47.3	41.4	865.744	24.00
Итого	270.08525	56.1'	47.3'	30870.503	863.95

Тотч. пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
864.00ч = 863.95ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.04ч + 0.014

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Блод [тонн]	Tнар [час]
21-01-23 00:00	10800.55988	1353488.993	40964.72
16-12-22 00:00	10530.47463	1322618.490	40100.77
Итого	270.08525	30870.503	863.95

Расшифровка ошибок:
() параметр (min
() параметр) max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t (min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 864.00ч