

МЕСЯЧНЫМ ПРОТОКОМ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 22 г.

Название потребителя ООО «УК «Востокэнерго» Абонент _____
 Адрес потребителя №3 Восточный д 12 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Tнар [час]	
16-12	8.3542	62.9	50.6	677.29	676.88	0.00	0.41	
17-12	8.2435	62.7	50.3	665.17	664.73	0.00	0.44	
18-12	8.0746	61.7	49.5	664.71	664.29	0.00	0.42	
19-12	8.6302	63.3	50.6	684.20	683.75	0.00	0.45	
20-12	8.8432	64.2	51.0	673.37	672.98	0.00	0.39	
21-12	8.7518	64.1	51.3	685.80	685.43	0.00	0.37	
22-12	7.2641	58.4	48.1	702.00	701.61	0.00	0.39	
23-12	6.8928	57.2	47.1	680.07	679.57	0.00	0.50	
24-12	6.7332	56.8	46.7	667.81	667.33	0.00	0.48	
25-12	7.8454	61.1	49.3	665.46	664.95	0.00	0.51	
26-12	8.6972	64.3	51.7	688.30	687.80	0.00	0.50	
27-12	8.7238	64.4	51.8	697.34	696.82	0.00	0.52	
28-12	7.6495	60.7	49.3	674.92	674.41	0.00	0.51	
29-12	7.7926	61.3	50.0	686.32	685.85	0.00	0.47	
30-12	7.0542	58.7	48.3	678.85	678.41	0.00	0.44	
31-12	6.7830	57.5	47.3	663.73	663.34	0.00	0.39	
01-01	5.8968	54.1	45.2	663.44	663.02	0.00	0.42	
02-01	6.8283	57.6	47.2	662.95	662.57	0.00	0.38	
03-01	7.0775	59.1	48.4	662.84	662.44	0.00	0.40	
04-01	7.6029	61.1	49.4	652.94	652.53	0.00	0.41	
05-01	8.5616	64.0	51.7	701.76	701.18	0.00	0.58	
06-01	9.9114	66.9	52.7	697.96	697.36	0.00	0.60	
07-01	10.1290	66.3	51.7	694.73	694.10	0.00	0.63	
08-01	10.2851	65.5	50.7	694.28	693.68	0.00	0.60	
09-01	10.3236	65.7	50.3	673.20	672.62	0.00	0.58	
10-01	10.4508	65.7	50.3	682.66	682.05	0.00	0.61	
11-01	10.0568	64.8	49.8	668.80	668.19	0.00	0.61	
12-01	10.7741	68.4	52.5	679.67	679.04	0.00	0.63	
13-01	10.7854	69.9	53.7	665.22	664.69	0.00	0.53	
14-01	10.5957	71.0	54.7	652.13	651.44	0.00	0.69	
15-01	10.2741	70.8	55.0	650.35	649.65	0.00	0.70	
16-01	10.2171	70.4	55.3	674.31	673.65	0.00	0.66	
17-01	8.1727	63.2	50.8	662.10	661.70	0.00	0.40	
18-01	6.9745	57.7	47.3	675.68	675.28	0.00	0.40	
19-01	6.5028	55.6	46.1	685.94	685.57	0.00	0.37	
20-01	6.0195	53.8	44.7	664.13	663.68	0.00	0.45	
Итого	303.7730	62.6	50.1	24320.43	24302.59'		17.84	864.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t_смин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 864.00ч = 864.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Tнар [час]
21-01-23 00:00	4909.9600	518491.12	517853.95	19187.51
16-12-22 00:00	4606.1870	494170.69	493551.36	18323.51
Итого	303.7730	24320.43	24302.59'	864.00

- Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 864.00ч

24-01-23 Подпись _____