

АДРЕС: Чехова 911А
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: _____
 НОМЕР ТСЧ: BT905047

ООО УК «Сройснабгазсервис»

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
 за период с 21/03/21 по 20/04/21

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/03	1.457	343.142	343.577	61.59	57.33	4.25	--	--	--	24.00	0.000	0.435	-
22/03	1.308	340.281	340.693	58.61	54.77	3.84	--	--	--	23.97	0.000	0.412	3
23/03	1.369	340.980	341.422	60.86	56.84	4.02	--	--	--	24.00	0.000	0.443	-
24/03	1.321	345.485	345.944	59.82	55.99	3.83	--	--	--	24.00	0.000	0.459	-
25/03	1.100	342.243	342.683	55.84	52.63	3.21	--	--	--	23.88	0.000	0.440	3
26/03	1.020	344.686	345.112	53.13	50.17	2.96	--	--	--	23.97	0.000	0.426	3
27/03	1.049	345.042	345.468	52.93	49.88	3.05	--	--	--	24.00	0.000	0.426	-
28/03	1.039	351.879	352.290	53.15	50.18	2.97	--	--	--	24.00	0.000	0.410	-
29/03	1.042	379.806	380.227	53.29	50.54	2.75	--	--	--	24.00	0.000	0.420	-
30/03	1.015	376.156	376.561	53.15	50.44	2.71	--	--	--	24.00	0.000	0.405	-
31/03	1.009	383.860	384.300	52.85	50.21	2.64	--	--	--	24.00	0.000	0.440	-
01/04	0.996	389.269	389.719	53.08	50.52	2.57	--	--	--	24.00	0.000	0.450	-
02/04	1.016	363.050	363.478	52.87	50.06	2.81	--	--	--	24.00	0.000	0.427	-
03/04	0.993	347.878	348.287	52.19	49.32	2.86	--	--	--	24.00	0.000	0.409	-
04/04	0.960	348.810	349.212	51.63	48.87	2.75	--	--	--	24.00	0.000	0.402	-
05/04	0.934	344.765	345.145	50.66	47.95	2.71	--	--	--	24.00	0.000	0.379	-
06/04	0.976	354.881	355.295	51.35	48.60	2.75	--	--	--	24.00	0.000	0.413	-
07/04	0.851	344.708	345.102	49.01	46.59	2.42	--	--	--	23.73	0.000	0.393	3
08/04	0.938	346.174	346.577	50.71	48.00	2.71	--	--	--	24.00	0.000	0.403	-
09/04	0.972	357.507	357.930	51.48	48.76	2.72	--	--	--	24.00	0.000	0.423	-
10/04	0.992	365.282	365.705	52.25	49.53	2.72	--	--	--	24.00	0.000	0.423	-
11/04	0.959	371.872	372.312	52.15	49.57	2.58	--	--	--	24.00	0.000	0.440	-
12/04	0.840	346.715	347.116	49.39	46.96	2.42	--	--	--	24.00	0.000	0.400	-
13/04	0.774	348.458	348.861	48.72	46.49	2.22	--	--	--	24.00	0.000	0.403	-
14/04	0.724	360.607	361.000	48.03	46.01	2.02	--	--	--	24.00	0.000	0.393	-
15/04	0.669	370.712	371.102	46.12	44.32	1.79	--	--	--	23.87	0.000	0.390	3
16/04	0.612	377.655	378.039	44.25	42.63	1.62	--	--	--	24.00	0.000	0.384	-
17/04	0.611	376.637	377.025	44.49	42.86	1.62	--	--	--	24.00	0.000	0.389	-
18/04	0.697	377.668	378.059	46.11	44.27	1.84	--	--	--	24.00	0.000	0.391	-
19/04	0.716	371.455	371.859	47.03	45.11	1.92	--	--	--	23.88	0.000	0.404	3
20/04	0.787	353.719	354.116	48.71	46.48	2.23	--	--	--	24.00	0.000	0.397	-
Итого:	29.746	11111.38	11124.21	51.79	49.09	2.70	--	--	--	743.30	0.000	12.831	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	743.30	0.00	0.00	0.70	0.00	744.00
Ерасч.	29.746					

Дата распечатки: 21/04/21 10:21
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/03	2644.239	482955.579	483610.110	85828.98
Конец периода	20/04	2673.986	494066.971	494734.333	86572.28
РАЗНОСТЬ:		29.746	11111.392	11124.223	743.300

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 АБОНЕНТА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ: