

АДРЕС:
ОРГАНИЗАЦИЯ:
ТИП ТСЧ:

Чехова д 11 А.

НОМЕР АБОНЕТА:
НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

000

УК - 8744

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
за период с 21/11/20 по 20/12/20

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
		Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	txv, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tr, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн
21/11	1.279	301.116	301.323	55.10	50.85	4.25	--	--	--	24.00	0.000	0.206	-
22/11	1.483	296.284	296.507	59.22	54.21	5.01	--	--	--	24.00	0.000	0.223	-
23/11	1.515	303.773	304.016	60.32	55.32	5.00	--	--	--	24.00	0.000	0.243	-
24/11	1.489	314.181	314.420	60.07	55.33	4.75	--	--	--	24.00	0.000	0.239	-
25/11	1.318	310.512	310.746	56.70	52.45	4.25	--	--	--	24.00	0.000	0.233	-
26/11	1.392	312.701	312.940	58.39	53.93	4.46	--	--	--	24.00	0.000	0.238	-
27/11	1.369	307.839	308.074	58.16	53.75	4.41	--	--	--	23.85	0.000	0.235	-
28/11	1.356	305.067	305.318	58.68	54.23	4.45	--	--	--	24.00	0.000	0.250	-
29/11	1.207	298.345	298.605	56.57	52.52	4.05	--	--	--	24.00	0.000	0.260	-
30/11	1.274	297.966	298.218	56.68	52.40	4.28	--	--	--	24.00	0.000	0.251	-
01/12	1.388	300.962	301.234	59.43	54.82	4.62	--	--	--	24.00	0.000	0.271	-
02/12	1.416	298.589	298.892	60.31	55.60	4.71	--	--	--	23.88	0.000	0.304	-
03/12	1.541	299.347	299.681	63.23	58.07	5.16	--	--	--	24.00	0.000	0.334	-
04/12	1.527	297.120	297.435	63.12	57.97	5.15	--	--	--	24.00	0.000	0.314	-
05/12	1.586	299.102	299.429	62.96	57.65	5.31	--	--	--	24.00	0.000	0.327	-
06/12	1.574	295.250	295.578	62.40	57.06	5.34	--	--	--	24.00	0.000	0.328	-
07/12	1.595	291.916	292.267	62.70	57.23	5.47	--	--	--	24.00	0.000	0.351	-
08/12	1.571	285.543	285.889	62.63	57.11	5.51	--	--	--	24.00	0.000	0.345	-
09/12	1.542	289.537	289.888	61.79	56.45	5.34	--	--	--	24.00	0.000	0.351	-
10/12	1.618	291.750	292.105	62.28	56.73	5.56	--	--	--	24.00	0.000	0.355	-
11/12	1.538	288.500	288.857	61.62	56.28	5.34	--	--	--	24.00	0.000	0.357	-
12/12	1.652	289.583	289.952	63.29	57.57	5.71	--	--	--	24.00	0.000	0.369	-
13/12	1.571	288.473	288.821	61.43	55.97	5.45	--	--	--	24.00	0.000	0.348	-
14/12	1.541	286.553	286.899	60.93	55.54	5.39	--	--	--	24.00	0.000	0.346	-
15/12	1.469	281.867	282.230	61.20	55.97	5.22	--	--	--	24.00	0.000	0.363	-
16/12	1.452	281.083	281.449	61.42	56.25	5.17	--	--	--	24.00	0.000	0.368	-
17/12	1.286	289.380	269.736	59.13	54.90	4.23	--	--	--	22.83	0.000	0.355	-
18/12	1.343	279.055	279.454	59.81	55.07	4.74	--	--	--	23.73	0.000	0.389	-
19/12	1.389	279.617	280.020	60.81	55.83	4.98	--	--	--	24.00	0.000	0.403	-
20/12	1.315	277.377	277.779	59.54	54.79	4.75	--	--	--	24.00	0.000	0.402	-
Итого	43.594	8818.384	8827.756	60.33	55.40	4.94	--	--	--	718.30	0.000	9.371	-

норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	718.30	0.00	0.00	1.70	0.00
Брасч.	43.594				720.00

Дата распечатки: 22/12/20 12:34
Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
		M1, т	M2, т		
Начало периода	21/11	2463.286	448736.011	449345.087	82957.68
Конец периода	20/12	2506.881	457554.406	458172.853	83675.99
РАЗНОСТЬ:		43.594	8818.395	8827.766	718.300

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: