

АДРЕС: Сехова г. П.А.
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 000 и УК-Сургутнефтегаз
 НОМЕР ТСЧ: ET905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
 за период с 21/01/21 по 20/02/21

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/01	1.652	243.489	243.893	63.87	57.07	6.79	--	--	--	24.00	0.000	0.404	-
22/01	1.319	247.275	247.675	58.60	53.96	4.63	--	--	--	22.12	0.000	0.400	-
23/01	1.378	270.742	271.167	59.18	54.08	5.10	--	--	--	24.00	0.000	0.425	3
24/01	1.295	246.236	246.611	58.39	53.13	5.27	--	--	--	24.00	0.000	0.375	-
25/01	1.226	236.602	236.952	57.19	52.04	5.15	--	--	--	23.85	0.000	0.350	3
26/01	1.293	239.294	239.645	59.01	53.60	5.41	--	--	--	24.00	0.000	0.351	-
27/01	1.134	231.881	232.176	56.54	52.52	4.02	--	--	--	21.62	0.000	0.295	3
28/01	1.233	272.135	272.470	57.43	52.85	4.58	--	--	--	24.00	0.000	0.335	-
29/01	1.237	298.589	298.930	57.07	52.92	4.15	--	--	--	24.00	0.000	0.341	-
30/01	1.401	289.832	290.169	60.70	55.86	4.84	--	--	--	24.00	0.000	0.337	-
31/01	1.392	282.393	282.721	61.11	56.17	4.94	--	--	--	24.00	0.000	0.328	-
01/02	1.394	279.092	279.432	60.27	55.27	5.00	--	--	--	24.00	0.000	0.339	-
02/02	1.598	275.554	275.917	64.47	58.67	5.80	--	--	--	24.00	0.000	0.363	-
03/02	1.670	278.957	279.332	65.77	59.78	5.99	--	--	--	24.00	0.000	0.376	-
04/02	1.608	277.155	277.544	65.90	60.09	5.80	--	--	--	24.00	0.000	0.389	-
05/02	1.581	281.550	281.952	64.64	59.07	5.57	--	--	--	23.80	0.000	0.402	3
06/02	1.689	285.266	285.688	66.23	60.30	5.92	--	--	--	24.00	0.000	0.422	-
07/02	1.789	285.627	286.058	66.54	60.28	6.26	--	--	--	24.00	0.000	0.431	-
08/02	1.814	276.756	277.177	66.92	60.36	6.56	--	--	--	24.00	0.000	0.421	-
09/02	1.863	271.328	271.750	67.20	60.34	6.87	--	--	--	24.00	0.000	0.422	-
10/02	1.904	269.609	270.023	67.57	60.51	7.06	--	--	--	24.00	0.000	0.414	-
11/02	1.919	268.147	268.563	67.37	60.21	7.16	--	--	--	24.00	0.000	0.416	-
12/02	1.900	267.010	267.437	67.27	60.16	7.12	--	--	--	24.00	0.000	0.427	-
13/02	1.823	263.845	264.270	66.69	59.78	6.91	--	--	--	24.00	0.000	0.425	-
14/02	1.883	264.904	265.331	67.29	60.18	7.11	--	--	--	24.00	0.000	0.427	-
15/02	1.838	261.740	262.167	67.46	60.44	7.02	--	--	--	24.00	0.000	0.421	-
16/02	1.879	259.914	260.335	67.44	60.21	7.23	--	--	--	24.00	0.000	0.420	-
17/02	1.819	260.467	260.887	66.91	59.93	6.99	--	--	--	24.00	0.000	0.428	-
18/02	1.902	259.068	259.496	68.47	61.13	7.34	--	--	--	24.00	0.000	0.431	-
19/02	1.896	264.199	264.631	68.30	61.12	7.18	--	--	--	24.00	0.000	0.436	-
20/02	1.867	268.671	269.107	68.32	61.37	6.95	--	--	--	24.00	0.000		-
Итого	50.196	8277.324	8289.501	63.88	57.85	6.02	--	--	--	739.38	0.000	12.177	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	739.38	0.00	0.00	4.62	0.00	744.00
Ерасч.	50.196					

Дата распечатки: 21/02/21 13:05
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/01	2553.443	465541.518	466172.564	84419.98
Конец периода	20/02	2603.640	473818.850	474462.073	85159.36
РАЗНОСТЬ:		50.196	8277.332	8289.509	739.383

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА: 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 